



Додатне информације и појашњења

Флажка формулара

QF-G-029

Број страница

1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ

Улица: Николе Тесле број: 5-7

Број: Б.05.01.-498329/1/2020

Костолац 15.10.2020

На основу члана 54.и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0293/2020, за набавку **ОПРЕМА ЗА МЕРЕЊЕ ПРИТИСКА**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ Бр. 4.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страницама Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

Питање бр.1

molim Vas za dodatna pojašnjenja u vezi JN br. 3100/0293/2020 - Oprema za merenje pritiska, kroz odgovore na sledeća pitanja:

Питање бр.1

- 1) Za poziciju br. 1 je zahtevano: "ADAPTER NAVOJNI G1/4 MUŠKI-G1/2 ŽENSKI", a u tehničkim karakteristikama je navedeno "Adapter navojni G1/2 muški-G1/2 ženski". Molim razjašnjenje.

Одговор бр.1.

Potrebno je ponuditi **"ADAPTER NAVOJNI G1/4 MUŠKI-G1/2 ŽENSKI"**

Питање бр.2

- 2) Za pozicije br. 6 i 7, u pitanju je srodnja oprema: "MANOMETAR BURDONSKI AKSIJALNI PRIKLJUČAK R 1/8" FI 40MM...", gde im se samo razlikuju opsezi. Za poziciju br. 6 je zahtevan opseg 0-6 bar, a za poziciju br. 7 0-10 bar. Pri tom za poziciju br. 7 (šifra 1449338) nije zahtevano uverenje o etaloniranju, dok je za poziciju br. 6 (šifra 1449362) zahtevano. Molim razjašnjenje.

Одговор бр.2.

Za pitanje br.2. pozicija 6. odgovor je sledeći: ostajemo pri uslovima iz KD (zahteva se uverenje o etaloniranju).

Za poziciju 7 naručilac ostaje pri uslovima iz KD, nije potrebno uverenje o etaloniranju.

Питање бр.3

- 3) Za poziciju br. 32 je zahtevano: "NASTAVAK ZA IMPUSIVNU CEV FI21,3XF14,25 MATERIJAL 1.4571".



Додатне информације и појашњења

Ознака
формулара

QF-G-029

Број страна

2/2

Pri tom, nije definisano koji je tip redukcionog nastavka u pitanju (zavarivanje, ermeto, navojni, ..). Pretpostavljam da je u pitanju redukcionii nastavak za zavarivanje.

Takođe, definisano je da je jedan kraj "...FI14,25.", što se retko sreće u praksi, najčešće je to Ø14x2,5. Molim razjašnjenje.

Одговор бр.3.

Potreбно је понудити redukcionii nastavak za zavarivanje Ø21,3x3,6/ Ø14x2,5.

Питање бр.4

- 4) Za poziciju br. 36 je zahteno: "PRETVARAČ DIFERENCIJ. PRITISKA 3051CD 0-12BARA", a u tehničkim karakteristikama je navedeno: "Opseg: 0 ... 60 mbar". Molim razjašnjenje.

Одговор бр.4

Traži se transmiter sa opsegom: od 0 do 60 mbar.

Питање бр.5

- 5) Za pozicije br. 35, 36, 42, 43 i 44 (transmitemi pritiska i diferencijalnog pritiska), zahtevana su uverenja o etaloniranju od domaće laboratorije (po ATS-u). Praksa je da se uz nabavku trasmitera pritiska i diferencijalnog pritiska zahtevaju fabrički kalibracioni sertifikati, tako da nakon toga nema potrebe za naknadnim etaloniranjem kod neke domaće laboratorije.
Predlažem da se za navedene pozicije dozvoli fabrički kalibracioni sertifikat umesto uverenja o etaloniranju domaće laboratorije. Molim za razmatranje predloga.

Одговор бр.5

Za poziciju 42 naručilac ostaje pri uslovima iz konkursne dokumentacije.

Za poziciju 35, 36, 43 i 44 naručilac ostaje pri uslovima iz konkursne dokumentacije.

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће извршити измене и допуне конкурсне документације, померити рок за доставу понуда и исте објавити на Поталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

МР. Стојан Јовановић