

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ  
Улица: Николе Тесле број: 5-7  
Број: Е.05.01. - 505970/1-2020

Костолац 19. 10. 2020

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3100/0293/2020**, за набавку **ОПРЕМА ЗА МЕРЕЊЕ ПРИТИСКА**, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. 5.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

**Питање бр.1**

Vezano za javnu nabavku dobara broj JN/3100/0293/2020-Oprema za merenje pritiska, molimo Vas za pojašnjenje:

U tački 3. Tehnička specifikacija, u okviru tehničkog opisa za poziciju 492299 zahteva se : Pretvarač diferencij. pritiska 3051CD 0-12bar, proizvođača Siemens, sa opsegom za traženi pretvarač: Opseg: **0 ... 60 mbar**

Kasnije u tekstu tehničke specifikacije, na strani 15, pojavljuje se zahtev za poziciju 492299 - PRETVARAČ DIFERENCIJ.PRITISKA 3051CD **0-60 BARA**

**Питање:** Dali se radi o štamparskoj grešci? Da li je validan opseg iz opisa 0 ... 60 mbar.

**Одговор бр.1.**

- 1) Došlo je do greške, validan je "Opseg: 0 ... 60 mbar". Traži se transponder sa opsegom: od 0 do 60 mbar.**

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће исти објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

