

НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-
ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица НиколеТесле, број 5-7, Костолац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
ОПРЕМА ЗА МЕРЕЊЕ ПРИТИСКА
- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ-
ЈАВНА НАБАВКА 3100/0293/2019
ЈН 725/2020

(број ~~Е.0501-44477/1-20~~ од 22.09 дана 2020 год.)

Костолац, 22.09.2020. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВА ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОПРЕМА ЗА МЕРЕЊЕ ПРИТИСКА**

Допуњује се конкурсна документација тако да сада гласи :

ПозICIЈа (1824260): Manometar kontaktni-diferencijalni 0-250 mbar

- opseg: 0-250 mbar Pst=25bar,
- instrument: fi160mm,
- procesni priključak G-1/2" male
- procesni priključak i senzor: nerđajući čelik
- temperatura ambijenta: -20+60 C
- temperatura medijuma: max 90 C
- klasa tačnosti: 1.6
- stepen zaštite IP54
- dva kontakta 1NO+1NC
- Wika DPGS43.160 sa kontaktima model 821.21 ili ekvivalent

ПозICIЈа (1777440): TRANSMITER DIFERENCIJ. PRITISKA

- PMD75-ABA8H11BAAA
- Opseg: 0.....3 bar
- Maksimalni statički pritisak: 420 bar
- Priključak na priрубnici: ¼ -18 NPT ženski (DIN EN 61518)
- Čelija: AISI 316L
- Izlaz: 4 ... 20 mA, HART, dvožična veza
- Napajanje: 11.5 ...45 VDC

ПозICIЈа (1820656): Ventil trobločni

- Materijal kućišta 1.0460
- Kat. ozn. S541.36.133 (Schneider Armaturen)

ПозICIЈа (1820621): Ventil manometar

- Materijal kućišta mesing
- Kat. ozn. N 003.19.000 (Schneider Armaturen)

ПозICIЈа (1820648): Ventil manometar

- Materijal kućišta mesing
- Kat. ozn. N 003.30.000 (Schneider Armaturen) po DIN16262

ПозICIЈа (180427): Adapter navojni G1/2 muški-G1/2 ženski

- materijal (C22.8) 1.0460

Pozicija (1820435): Adapter navojni M20x1,5 muški-G1/2 ženski

- Materijal (C22.8) 1.0460

Pozicija (1820036): Holender G1/2 sa niplom FI 14mm po DIN16284

- Materijal (C22.8) 1.0460

Pozicija (1771140): Redukcija

- Materijal (C22.8) 1.0460

Pozicija (1820508): Spojnica ermeto

- Materijal nerđajući čelik (20St)

Uz isporučenu robu (osim za pozicije: 1651390, 1551698, 1767542, 1767550, 1820427, 1820435, 1821652, 1820036, 1449338, 1820737, 1820516, 1770403, 1771140, 1820508, 1820729, 1820486, 1820621, 1820648, 1820656) obavezno dostaviti i Uverenje o etaloniranju izdato od akreditovane laboratorije ATS.

Obavezan je i izvod iz kataloga proizvođača sa jasno naznačenim tipom i karakteristikama ponuđenih uređaja.

Доставити:
- Архиви

КОМИСИЈА

