	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/3

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица Николе Тесле, број 5-7
Број: Е-ОС.01. - 344095/1-2020
Костолац, 27.07.2020

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0295/2019, за набавку Санација грађевинских објеката, на захтев заинтересованог лица, даје


**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: стр 46

5.2.	Nabavka materijala, radionička priprema , isporuka i ugradnja metalnih protivpožarnih dvokrilnih vrata dimenzija 2,30 x 2,50 m, pozicija podrazumeva i obradu špaletni od oštećenja nastalih prilikom demontaže stare bravarije. Uz vrata dostaviti svu atestnu dokumentaciju. Obračun po komadu montirane pozicije	kom	4,00
UKUPNO			
POZ.6	METALNA VRATA NA INVESTICIONOM MAGACINU	Јед. Мере	количина
6.1.	Nabavka materijala, radionička priprema , isporuka i ugradnja metalnih kliznih vrata sa pratećom vođicom-šinom, dimenzija 3,50 x 4,00 m, kao i manjih vrata dimenzija 2,20 x 0,80 m (krilo na šarkama) unutar polja kliznih vrata. Vrata moraju biti termoizolovana i posedovati žaluzine za provetravanje. Obračun po komadu montirane pozicije	kom	1,00

1.Молим ВАС да за позицију5.2 на стр 46 напишете тачно каква врата тражите
Да ли морају бити противдимна?
Да ли имају праг?
Какве атесте треба да задовољавају?
Која је дебљина челичног лима?
Кава је брава ових противпожарних врата.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/3

Молим Вас да доставите скицу-шему врата из које се види да ли су врата лева или десна.

2. Молим Вас да за позицију 6.1 стр.46 доставите схему.

Молимо Вас да доставите и пресек кроз врат како бисмо видели дебљину термоизолационог слоја ко и кавом се термоизолационом материјалу ради.

ОДГОВОР 1:

1. Да, морају бити противдимна

Врата морају имати праг

Потребно је да задовољавају атесте о ватроотпорности од 90 мин

У складу са стандардима за ПП врата

У складу са стандардима за ПП врата.

За понуду сматрамо да за врата није битно да ли су лева или десна, у питању су класична двокрилна врата

2. Дебљина термоизолационог слоја је 5 см , густина камене вуне 80 kg /m³

ПИТАЊЕ 2: стр 49


12.2.	Nabavka materijala, radionička priprema, isporuka i ugradnja metalnih vrata dimenzija 0,90 x 2,50 m. Vrata moraju biti termoizolovana i posedovati žaluzinu za provetranje, i otvarati se na spolja. Obračun po komadu montirane pozicije	kom	1,00		
-------	---	-----	------	--	--

Молим Вас да за позицију 12.2 на ста 49 доставите шему.

Не можемо знати шта је споља а шта изнутра.

Молим Вас да доставите скицу(за позицију 12.2 на стр 49) на којој се види да ли су врата лева или десна

ОДГОВОР 2: За понуду сматрамо да за врата није битно да ли су лева или десна

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	3/3

ПИТАЊЕ 3: стр.50

12.3.	Nabavka materijala, radionička priprema , isporuka i ugradnja metalnog stepeništa za savladavanje visinske razlike od pristupne staze do praga novopostavljenih vrata. Обрачун паушално	пауш.	1,00
-------	---	-------	------

3.Молим Вас да за позицију 12.3 стр.50 доставите пројекат степеништа.

Која је спратна висина ?

Колике су димензије степеника?

ОДГОВОР 3: Пројекат степеништа за позицију овако малих димензија није потребан

Која је спратна висина ? Одговор :Висина је 0,50 m

Колике су димензије степеника? Одговор : 0,90 m x 0,35 m x 0,25 m- 2 комада

КОМИСИЈА

