

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
/ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица Николе Тесле, број 5-7
Број: Е.05.01-648604/1-2019
Косто.тац, 21.11.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0445/2019, за набавку –Набавка рударских каблова, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: На странама 4 и 5 конкурсне документације у делу „3.1. Врста и количина добара.“ испод табеле наведени су детаљни технички захтеви за каблове. Како није јасно наведено, молимо Наручиоца да потврди да се ти захтеви односе само на позиције 8,9,10 и 11 – ЕПН 78 каблове.

ОДГОВОР 1: Примењени стандард за Каблове на позицијама 8,9,10 и 11 је **SRPS N.C5.374:2005**

ПИТАЊЕ 2: Како није прецизно наведено за остале каблове, молимо Наручиоца да потврди да је прихватљиво за позиције 1,2,3,4,5,6,7,12 и 13 – ЕПН 50 каблове да исти буду су израђени према SRPS стандарду N.C5.350:2013, боја плашта црна. Напонски ниво 0,6/1kV, са бакарним проводником.

ОДГОВОР 2: Примењени стандард за Каблове на позицијама 1,2,3,4,5,6,7,12 и 13 је **SRPS N.C5.350:2013**

Технички захтеви предвиђени стандардом су обавезни.

Све што је наведено од захтева испод наведене табеле на странама 4 и 5 КД је такође обавезно, осим у случају да је у супротности са наведеним стандардима по одговарајућим позицијама!

КОМИСИЈА
