

	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>1/1</b>

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
 /ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ  
 Улица Николе Тесле, број 5-7  
 Број: C-OS-01-660376/1-2019  
 Костолац, 27.11.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0445/2019, за набавку –Набавка рударских каблова, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
 Бр. 2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** На основу Вашег објављеног одговора 1, молимо Вас за следеће појашњење:

У стандарду **SRPS N.C5.350:2013** је за боју плашта наведено:

”Боја плашта је **црна**, а дозвољене су и друге боје, осим црвене.

За каблове који се примењују у рудницима плашт мора да буде жуте боје”

Како би захтев био прецизан, молимо Наручиоца да потврди да је за каблове који се не користе у руднику него у термоелектранама плашт треба бити црн за позиције 1,3,5,6,7, 12 магацин термоелектране ТЕКО Б и позиције 2,12,13 Магацин термоелектране ТЕКО А. Док је за позицију 4. која је за ЕЛЕКТРО МАГАЦИН ДРМНО боја плашта треба бити жута.

**ОДГОВОР 1:** Потврђујемо за испоруку каблова за позиције 1,3,5,6,7, 12 магацин термоелектране ТЕКО Б и позиције 2,12,13 Магацин термоелектране ТЕКО А плашт треба бити црн.

За позицију 4. која је за ЕЛЕКТРО МАГАЦИН ДРМНО боја плашта треба бити жута

КОМИСИЈА  
