

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
/ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица: Николе Тесле, број 5-7
Број: С-05-01-672494/1-0
Костолац, 03.12.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0445/2019, за набавку –Набавка рударских каблова, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 3

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Молимо Вас за информацију да ли је уместо EPN 50 kablova prihvatljivo nuditi VSSHOU 0,6/1 kV каблове у потпуности према VDE 0250-812 и да ли ће понуда са тим кабловима бити прихватљива?

ОДГОВОР 1: Прихватљива је понуда каблова са наведеним стандаром са обавезом да се уз пратећу документацију доставе:

- типски тест (извештај са резултатима испитивања типа кабла) од акредитоване лабораторије за наведени стандард VDE 0250-812
- каталог произвођача са којим се доказује испуњеност нашег стандарда **SRPS N.C5.350:2013**

ПИТАЊЕ 2: Такође да ли је за све позиције на којима је наведен EPN 50 кабл Вама одговарајуће да буду каблови са Y односно са жуто зеленом жилом?

ОДГОВОР 2: За све позиције каблова EPN 50 **обавезно је испоручити** каблове са Y односно жуто зеленом жилом.

КОМИСИЈА
