



Додатне информације и појашњења

Ознака формулара

QF-G-029

Број страна

1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
/ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица Николе Тесле, број 5-7
Број Е-05.01-67945014-2019
Костолац, 06.12.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0445/2019, за набавку –Набавка рударских каблова, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ Бр. 4

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страницама Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Молимо Вас за појашњење, на четвртој страни конкурсне документације тачка 3.1 под насловом Опис и Примена. описан је тип кабла ЕпН 78 како се и производи последњих 35 година за руднике са површинском експлоатацијом руде, у тешким условима рада, за напајање тешких покретних машина (багери, одлетечи), при чему каблови могу бити стално у покрету и механички напрезани у току експлоатације (честа намотавања на добоште). али према стандарду N.C5.374:2005 ако се то не дефинише, из разлога јефтиније израде неки производици приликом саме производње кабла не постављају одговарајући антиторзиони сепаратор између унутрашњег и спољашњег плашта као и одговарајући сепаратор преко самог језгра кабла, а тиме смањују способност кабла на увијање и механчка напрезања у току експлоатације.

Молимо Вас да одговорите на наше питање.

Да ли је обавезно за кабл типа ЕпН 78 3,6/6 кВ постављање сепаратора у виду текстилног оплета искључиво између унутрашњег и спољашњег плашта чиме се обезбеђује заштита од увијања (анти-торзиона заштита). како је и дефинисано према стандарду N.C5.374:2005, као и да ли је обавезно постављање погодног сепаратор преко самог језгра кабла (Поужених фазних и заштитних жила). како је и дефинисано према стандарду N.C5.374:2005?

ОДГЛОВОР 1: Сходно опису и примени захтеваног типа кабла у КДу захтевамо да за испоручени кабал обавезно има

- постављен сепаратор измешђу спољашњег и унутрашњег плашта за Защиту од увијања
 - постављен сепаратор преко самог језгра кабла
- на начин као што је наведено у питању од стране потенцијалног понуђача а сходно стандарду SRPS N.C5.374

КОМИСИЈА