

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
/ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ

Улица Николе Тесле, број 5-7  
Број E.0501-683379/1-2019  
Костолац, 09.12.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0445/2019, за набавку –Набавка рударских каблова, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 5

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** Молимо Вас за додатно појашњење према Вашем одговору 1 од 27.1.2019 за позицију 4 ( шифра 775282) кабл типа EPN 50-Y 12X2,5мм2 који је намењен за ЕЛЕКТРО МАГАЦИН ДРМНО, потврдили сте да боја спољног плашта треба да буде **жуте боје** и да се кабл користи у руднику, тако да према стандарду **SRPS N.C5.350 2013 или VDE 0250-812:1985** за каблове који се користе у руднику **спољни плашт мора да буде жуте боје и обележавње мора да буде рељефно изведено** на спољашњем плашту дуж целе дужине кабла са следећим подацима:

- тип, конструкцију и називни напон кабла,
- назив произвођача или знак произвођача,
- годину производње.

Молимо Вас да одговорите на наше питање.

**Да ли је обавезно као према стандарду SRPS N.C5.350 2013 или VDE 0250-812:1985** за кабл који се користи у руднику за ЕЛЕКТРО МАГАЦИН ДРМНО тип EPN 50-Y 12X2,5мм2 на позицији 4 ( шифра 775282) **да обележавње мора да буде рељефно изведено** на спољашњем плашту дуж целе дужине кабла са следећим подацима:

- тип, конструкцију и називни напон кабла,
- назив произвођача или знак произвођача,
- годину производње.

Тако да размак између две суседне ознаке не сме бити већи од 50 см.

**ОДГОВОР 1:** Сагласни са неведеним у питању.

Спољни плашт треба бити жуте боје.

Захтевамо као што је у стандарду наведено да Ознаке каблова који се користе у рудницама морају бити рељефно и морају се понављати у правилним размацима.

Размак између две суседне ознаке не сме бити већи од 50цм.

Ознака треба садржати све наведене податке, односно:

- тип, конструкцију и називни напон кабла,
- назив произвођача или знак произвођача,
- годину производње

КОМИСИЈА

