



Додатне информације и појашњења

Ознака
формулара

QF-G-029

Број страна

1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
/ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица Николе Тесле, број 5-7
Број: E-OS.01-6699011-2020
Костолац, 31.01.2020.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0547/2019, за набавку – Трафо станица на санкама 6/0,4 250KVA, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ Бр. 2

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страницама Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: На страни 12/61 тендерске документације- "Прилог бр. 2 Једнopolна шема SN и NN развода трансформаторске станице на санкама 630 kVA" назначена је мултифункционална заштита.

На страни 7/61 у опису SN развода није наведено да је потребна мултифункционална заштита.

Молимо за појашњење, да ли је потребна мултифункционална заштита или не?

ОДГОВОР 1: Поступити по опису за "Доводна ћелија / L1" на страни 7/61

ПИТАЊЕ 2: На страни 9/61 тендерске документације у опису "Мерне ћелије / L4" назначено је " Референца квалитета комплетне ћелије: Schneider (GBC-A пакет); ABB, SIEMENS", а на страни 12/61 у једнopolној шеми назначен је "GBC-B пакет".
Молимо за појашњење шта је од наведеног захтев Наручиоца?

ОДГОВОР 2: По сазнању наручиоца сва три референтна квалитета испуњавају захтеве

КОМИСИЈА