

	<b>Додатне информације и појашњења</b>	Ознака формулара  Број страна	<b>QF-G-029</b>  <b>1/2</b>
---	--	-------------------------------------	-----------------------------------

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ

Улица Николе Тесле број 5-7

Број: 0501-503509/1-2019  
16.09.2019.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0628/2019 (847/2019), за набавку – **Модернизација регулационог вентила 2НБ52С002 ("ЦЦИ тупе С 63Д Б) одржавања нивоа у сепаратору паре у ТЕ Костолац Б**, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страницама Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

- Партија 1 – МОДЕРНИЗАЦИЈА РЕГУЛАЦИОНОГ ВЕНТИЛА 2НБ52С002 (“ЦЦИ ТУПЕ С 63Д Б)  
ОДРЖАВАЊА НИВОА У СЕПАРАТОРУ ПАРЕ У ТЕ КОСТОЛАЦ Б  
Техничком спецификацијом односно техничком документацијом која се доставља уз понуду између осталог тражено је следеће: „Понуђач уз понуду мора доставити од производјача опреме коју нуди копије важећих сертификата CE према PED 2014/68/EU модули G или H“  
Молим Вас да потврдите да је прихватљиво доставити модул X производјача за индустриске вентиле са тим да ће приликом давања понуде доставити сви остали докази (прорачуни, цртежи, план контроле квалитета, референце...) који су захтевани конкурсном документацијом.

**ОДГОВОР 1:**

- Наруčilac ostaje pri uslovima definisanim konkursnom dokumentacijom, gde jasno piše da Ponuđač uz ponudu mora dostaviti od proizvođača opreme koju nudi kopiju važećih sertifikata CE prema PED 2014/68/EU moduli G ili H. Predmet JN je takođe jasno definisan. Ukoliko se u certifikatu ne vidi oblast primene dostaviti aneks sertifikata gde se jasno vidi oblast primene.

**ПИТАЊЕ 2:**

- Партија 2 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ РЕГУЛАЦИОНОГ ВЕНТИЛА

Познавајући тржиште као и производјаче поуздано зnamо да производјач „Сузлер“ не производи вентиле већ 20 година, и у међувремену је више пута мењао власнике, тако да је власник интелектуалне својине фирма која их је последња преузела „ИМИ“ и могуће да је услед вишеструког пресељења нема целокупну документацију.

Сматрамо да је еврисисходно да се имате још бар једну понуду производјача са искуством коме ће бити дозвољен увид у документацију са евентуалним узимањем мера на лицу места.

При давању понуда би Вам били достављени детаљни цртежи са свим неопходним подацима.

Цена резервних делова делова би била далеко повољнија.

Молим Вас потврдите да Вам одговара наш предлог.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

**ОДГОВОР 2:**

Predmet JN je nabavka **originalnih** rezervnih delova regulacionih ventila proizvođača IMI (ICI nekadašnji Sulzer), u pitanju je otvoreni postupak Javne nabavke tako da šansu imaju svi zainteresovani ponuđači. Naručilac ostaje pri zahtevima definisanim konkursnom dokumentacijom.

КОМИСИЈА

