



## Додатне информације и појашњења

Ознака формулара

QF-G-029

Број страна

1/4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ

Улица Николе Тесле број 5-7  
Број: 6.05.01 - 51292171-2019  
19.9.2019

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0628/2019 (847/2019), за набавку – Модернизација регулационог вентила 2НБ52С002 ("ЦЦИ тупе С 63Д Б) одржавања нивоа у сепаратору паре у ТЕ Костолац Б, на захтев заинтересованог лица, даје

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

#### ПИТАЊЕ 1:

##### Pitanje 1.

У конкурсној документацији на страни 10, Tehnička dokumentacija koja se dostavlja prilikom isporuke dobara, piše sledeće:

*"Isporučilac je obavezan da za svaki deo dostavi uverenje o kontrolisanju i sertifikate prema EN 10204 3.2, za sve metalne delove (telo, poklopac, zavrtnjevi, priključak...)."*

S obzirom na уobičajenu praksу код издavanja sertifikata EN 10204-3.2 predlažemo da se uz isporuku достави горе поменuti sertifikat za delove ventila koji su izloženi pritisku tj. (telo ventila, poklopac ventila, zavrtnjevi). Da li prihvivate našu sugestiju?

#### ОДГОВОР 1:

Naručilac ostaje при условима дефинисаним конкурсном документацијом.

	<b>Додатне информације и појашњења</b>	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/4

**ПИТАЊЕ 2:**

**Pitanje 2**

У конкурсној документацији на страни 9 (таčка 7) пиše sledeće:

*"Izabrani ponuđač je dužan da pre navedenih ispitivanja, definisanih planom kontrole kvaliteta, obavesti Naručioca (minimum 7 dana pre ispitivanja) koji će odlučiti o tome da li će prisustvovati ispitivanjima.."*

Molimo vas da nam date informaciju ko snosi troškove eventualnog boravka predstavnika naručioca fabričkim ispitivanjima i za koliko osoba?

**ОДГОВОР 2:**

Troškove o prisustvu ispitivanjima definisanim planom kontrole kvaliteta za dve osobe snosi ponuđač.

**ПИТАЊЕ 3:**

**Pitanje 3**

У конкурсној документацији на страни 11, garantni rok, piše sledeće:

*"Garantni rok za isporučenu dobra iznosi 24 meseci od datuma kada je izvršen kvalitativni i kvantitativni prijem dobara."*

Uobičajeni garantni rok koji daje naš proizvođač je 12 meseci od stavljanja u rad ventila ili 18 meseci od isporuke (koji god rok prvi natupi).

Rok koji vi tražite je prilično dugačak i može biti ispoštovan samo uz dodatno poskupljene proizvoda.

Da li vam je odgovarajući garantni rok našeg proizvođača?

**ОДГОВОР 3:**

Naručilac ostaje pri uslovima definisanim konkursnom dokumentacijom.



## Додатне информације и појашњења

Ознака  
формулара

QF-G-029

Број страна

3/4

### ПИТАЊЕ 4:

У конкурсној документацији на страни 8, гарантни рок, пиše sledeće:

"*Uz regulacioni ventil isporučiti:*

- *hidraulični pogon*
- *jaram*
- *spoјnicu*
- *set zaptivnih elemenata ventila*
- *komplet „trim“ (izmenjivi delovi regulacionog ventila)*
- *dva zaptivna seta za aktuator*
- *rezervni davač položaja 4-20 mA*"

Da li se pod ovim misli da ventil koji se isporučuje, Partija 1, u sebi mora da sadrži gore navedene elemente ili da uz isporučeni ventil (koji u sebi sadrži gore pomenute elemente) dodatno treba isporučiti ove elemente kao rezervne delove?

### ОДГОВОР 4:

Ventil treba isporučiti sa hidrauličnim pogonom, jarmom, spojnicom, као и rezervne delove: set zaptivnih elemenata ventila, komplet "trim" (izmenjivi delovi regulacionog ventila), dva zaptivna seta za aktuator као и rezervni davač položaja 4-20 mA. Sve ово је дефинисано техничком спецификацијом KD.

### ПИТАЊЕ 5:

У конкурсној документацији и моделу уговора пиše да ће изабрани понуђач доставити банкарске гаранције за добро извршење posla i отклањање grešaka u гарантном року.

Molimo vas da se текст конкурсне документације dopuni да ће наручилац вратити банкарску гарнерију за добро извршење posla u roku od 8 dana od kada dobije гаранцију за отклањање grešaka u гарантном року. Da li se slažete sa našim predlogom?

### ОДГОВОР 5:

Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.



## Додатне информације и појашњења

Ознака  
формулара

QF-G-029

Број страна

4/4

### ПИТАЊЕ 6:

Radi tekstualne ispravnosti bankarskih garancija za dobro izvršenje posla i otklanjanje grešaka u garantnom roku predlažemo da se u tekst konkursne dokumentacije unese da će isporučilac dostaviti DRAFT bankarske garancije na saglasnost naručiocu i da će garancije izdati na bazi saglasnosti naručioca.  
Da li se slažete sa našim predlogom?

### ОДГОВОР 6:

Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

КОМИСИЈА