

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК ТЕ-КО Костолац

Улица Николе Тесле број 5-7

Број: С-05.01-60461/1-2021

Костолац 01.02.2021 .год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3100/0669/2020**, за набавку – **НАБАВКА РЕГУЛАЦИОНИХ ВЕНТИЛА МИНИМАЛНОГ ПРОТОКА НАПОЈНИХ ПУМПИ** на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. **3**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

На страни 5 техничког описа, у табели су наведени режими рада вентила а на страни 7 је дат QP дијаграм пумпе.

Режим 3 од 155 kg/s протока није у складу са дијаграмом(51-55 kg/s) и логиком вентила минималног протока од 30-35% Qp.

Молимо вас да проверите тај податак

ОДГОВОР 1:

1) На страни 4/65 конкурсне документације део технички опис:

- Максимални проток: 155 kg/s,

Треба да гласи:

- Максимални проток: 55 kg/s,

2) На страни 5/65 конкурсне документације део технички опис:

Назив величине	Јединица	Режим I.	Режим II.	Режим III.
Проток	kg/s	50	18,1	150
Максимални проток	kg/s	51,5	23,3	155
Притисак на усису вентила	bar	310	70	230

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

Притисак на потису вентила	bar	225	38,1	14
Температура на усису вентила	°C	195	195	195
Температура на потису вентила	°C	195	195	195

Треба да гласи:

Назив величине	Јединица	Режим I.	Режим II.	Режим III.
Проток	kg/s	50	18,1	50
Максимални проток	kg/s	51,5	23,3	55
Притисак на усису вентила	bar	310	70	230
Притисак на потису вентила	bar	225	38,1	14
Температура на усису вентила	°C	195	195	195
Температура на потису вентила	°C	195	195	195

На основу одговора извршиће се измена Техничке спецификације.

КОМИСИЈА

