

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ, КОСТОЛАЦ
Улица Николе Тесле, број 5
Број: Е0501-58876/1-2021
Костолац, _____

29 JAN 2021

**ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ - ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.3100/0669/2020**

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 32. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, број 12.01-3020/3-15 од 01.10.2015. године и тачке 5.12 Процедуре Набавка - QOP-G-001, Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ од 07.10.2015.године, у својству члана Комисије за јавну набавку бр.3100/0669/2020 предлажем измену конкурсне документације за јавну набавку бр.3100/0669/2020 (у даљем тексту: конкурсна документација) у следећем:

1) На страни 4/65 конкурсне документације део технички опис:

- Максимални проток: 155 kg/s,

Треба да гласи:

- Максимални проток: 55 kg/s,

2) На страни 5/65 конкурсне документације део технички опис:

Назив величине	Јединица	Режим I.	Режим II.	Режим III.
Проток	kg/s	50	18,1	150
Максимални проток	kg/s	51,5	23,3	155
Притисак на усису вентила	bar	310	70	230
Притисак на потису вентила	bar	225	38,1	14
Температура на усису вентила	°C	195	195	195
Температура на потису вентила	°C	195	195	195

Треба да гласи:

Назив величине	Јединица	Режим I.	Режим II.	Режим III.
Проток	kg/s	50	18,1	50
Максимални проток	kg/s	51,5	23,3	55
Притисак на усису вентила	bar	310	70	230
Притисак на потису вентила	bar	225	38,1	14
Температура на усису вентила	°C	195	195	195
Температура на потису вентила	°C	195	195	195

Разлог предлагања измене конкурсне документације:

Наведени радни режими су у складу са QP дијаграмом (крива минималног протока напојних пумпи) приказаном у КД на страни 7/65.

Молим чланове Комисије за јавну набавку бр. 3100/0669/2020 да се изјасне о предложеној измени у року од два дана од дана пријема овог Предлога.

Члан Комисије за јавну набавку бр.3100/0669/2020

Несторовић Драгиша
инжењер за турбогенератор и пумпе

