

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК ТЕ-КО Костолац

Улица Николе Тесле број 5-7

Број: 20501-57193/1-2021

Костолац 29 JAN 2021 .год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3100/0669/2020**, за набавку – **НАБАВКА РЕГУЛАЦИОНИХ ВЕНТИЛА МИНИМАЛНОГ ПРОТОКА НАПОЈНИХ ПУМПИ** на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Бр. 2.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

На страни 7, тачка 2. Техничка спецификација тражи се :

- Уз регулациони вентил испоручити:

- • спојницу (између осовине хидрауличног погона и регулационог вретена вентила),
- • сет заптивних елемената вентила,
- • комплет „трим“ (измењиви делови регулационог вентила).

Јасно је да треба испоручити 6 спојница.

Да ли је потребно испоручити 1 резервни комплет Trim са заптивкама или 6 комплета ?

ОДГОВОР 1:

Потребно је испоручити 6 (шест) регулационих вентила са 6 (шест) спојница и 1 (један) сет заптивних елемената вентила са 1 (једним) комплет “trim” (измењиви делови регулационог вентила, седиште, затварач....).

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

КОМИСИЈА

