

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица Николе Тесле број 5-7
Број: Е.05.01-513568/1-2019
Костолац, 20. 9. 2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0685/2019, за набавку Испорука, припрема терена и уградња бентонитске фолије и ХДПЕ фолије до коте 76м депоније ПК Ђириковац, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 4.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Како ће Понуђачи из ЈН 3100/0685/2019 знати да је постојећа фолија одговарајућег квалитета ако о наведеној фолији не постоји ниједан податак а мора бити наглашено: датум набавке, произвођач, тип фолије и начин чувања?

Следствено томе, ако у гарантном року квалитет буде споран како ће се знати да ли је проблем настао у варовима или у неиспитаном квалитету фолије? Другим речима конкурсном документацијом су гаранцијом обухваћени збирно квалитет фолије, уградња фолије и грађевински радови, а не појединачно, па се на тај начин конкурсном документацијом прелива и гаранција за неутврђени квалитет фолије на Понуђача из ове Јавне набавке, што се мора конкурсном документацијом изменити.

ОДГОВОР 1: За израду конструкције водонепропусне баријере, за део материјала, који је обезбедио наручилац, извођач радова који буде одабран (одабрани понуђач) ће добити на увид атестну документацију која је издата приликом испоруке из које се тачно види назив произвођача, тип фолије као и датум производње са тачношћу до на минут. Начин лагровања и чувања постојеће фолије у магацину наручиоца је спроведен сходно датом упутству произвођача . Према томе, фолија којом располаже наручиоц има утврђен квалитет а не неутврђен како се тврди у постављеном питању. Наручилац остаје при сви условима из конкурсне документације и конкурсна документација се не мења.

КОМИСИЈА
