

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО
Булевар ослобођења број 100/4, Нови Сад
Број: 06.02.78971/11-20
Нови Сад, 23.04.2020.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/3200/0079/2020 (122/2020)**, за набавку добара **РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОТАО ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО НОВИ САД**, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Бр. ЈН/3200/0079/2020 (122/2020)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Техничком спецификацијом из тендерске документације за позицију 1. Чешаљ, захтева се израда од материјала Х20Н14С2 што одговара материјалу WNr.1.4828 и Х15CrNiSi20-20. Како овај материјал не може да се нађе на тржишту, предлажемо да се за израду чешљева користи материјал WNr.1.4841, Х15CrNiSi25-20 за који сматрамо да је квалитетнији за предвиђену намену. Молимо Вас за сагласност за замену материјала.

ОДГОВОР 1:

Детаљним прегледом и поређењем траженог материјала Х20Н14С2 по ГОСТ 5949-69 (у каснијим стандардима има ознаку 20Х20Н14С2) са материјалом Х15CrNiSi 25-20 WNr. 1.4841 у упоредним таблицама материјала, може се закључити да понуђени материјал (WNr. 1.4841) има боље физичко хемијске карактеристике у односу на тражени. Стога смо сагласни да прихватамо одговарајући заменски материјал, у овом случају WNr. 1.4841, Х15CrNiSi25-20 за израду делова за ставке под редним бројевима 1 и 2 табеле техничке спецификације у конкурсној документацији.

Комисија за јавну набавку

