

НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

**ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО**  
Улица Булевар ослобођења 100/4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"



Број

0604/242523/9-20 37

30.10.2020 год.

БЕОГРАД, Балканска 13

**ПРВА ИЗМЕНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СИГУРНОСНА АРМАТУРА**  
**ПАРТИЈА 1- СИГУРНОСНА АРМАТУРА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО**  
**НОВИ САД**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

**ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН/3200/0087/2020 (850/2020)**

(број 06.01- 242523/6-20 од 15.10.2020 године)

Нови Сад, октобар, 2020. године

На основу члана 63. став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**П Р В У   И З М Е Н У**  
**К О Н К У Р С Н Е   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј Е**  
за јавну набавку **СИГУРНОСНА АРМАТУРА - ПАРТИЈА 1- СИГУРНОСНА**  
**АРМАТУРА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО НОВИ САД**

1.

Мења се образац 3. техничка спецификација за партију 1, страна 5;  
образак 7.2 образац структуре цене, стране 31 и 32 и гласе као у прилогу.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.



КОМИСИЈА

*Милош Паравинић*  
Милош Паравинић - Члан

Доставити:  
- Архиви

**3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

**ЈН/3200/0087/2020 (850/2020) - ПАРТИЈА 1 - СИГУРНОСНА АРМАТУРА ЗА  
ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО НОВИ САД**

**3.1. Врста и количина добара**

Ред. Бр.	Опис добара	Јед. мере	Кол.
1.	Вентил сигурности, - Флуид: водоник, - Проток: минимум 35 mN3/h,  Сигурносно одушног вентила за водоник Н2 типа SV805 (месинг) фирма WITT „или одговарајуће“ G 1/2", PN 63 ; вентил отвара на p=2,5 bar а затвара на p=2,2 bar.	КОМ	1
2.	Вентил сигурности, - Флуид: угљен-диоксид, - Проток: минимум 35 mN3/h,  Сигурносно одушног вентила за угљендиоксид CO2 типа SV805 (месинг) фирма WITT „или одговарајуће“. G 1/2", PN 63; вентил отвара на p=2,5 bar а затвара на p=2,2 bar.	КОМ	1
3.	Вентил сигурности, - Флуид: компримовани ваздух, - Проток: минимум 48 mN3/h,  Сигурносно одушног вентила за ваздух типа SV805 (месинг) фирма WITT „или одговарајуће“. G 1/2", PN 63; вентил отвара на p=3,5 bar а затвара на p=3,2 bar.	КОМ	1

**3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)**

3.2.1 Понуђач је у обавези да **приликом достављања понуде** достави Техничку документацију, односно каталог производа (штампани облик) са обележеним понуђеним ставкама у складу са захтеваним позицијама из Обрасца структуре цене, којим се доказује да понуђена добра одговарају захтеваним техничким карактеристикама.

3.2.2 Изабрани понуђач је у обавези да **приликом испоруке добара** приложи атесте и сертификате којим се потврђује да испоручена добра испуњавају све захтеве у погледу квалитета.

ОБРАЗАЦ 2.

7.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ЈН/3200/0087/2020 (850/2020) - ПАРТИЈА 1 - СИГУРНОСНА АРМАТУРА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО НОВИ САД

Број понуде: \_\_\_\_\_

Табела 1.

Рбр	Назив добра	Јед. мере	количина	Јед. цена без ПДВ дин.	Јед. цена са ПДВ дин.	Укупна цена без ПДВ дин.	Укупна цена са ПДВ дин.	Назив произвођача добара, модел, ознака добра
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Вентил сигурности, - Флуид: водоник, - Проток: минимум 35 mN3/h,  Сигурносно одушног вентила за водоник H2 типа SV805 (месинг) фирма WITT „или одговарајуће“ G 1/2", PN 63 ; вентил отвара на p=2,5 bar а затвара на p=2,2 bar.	ком	1					
2.	Вентил сигурности, - Флуид: угљен-диоксид, - Проток: минимум 35 mN3/h,  Сигурносно одушног вентила за угљендиоксид CO2 типа SV805 (месинг) фирма WITT „или одговарајуће“. G 1/2", PN 63; вентил отвара на p=2,5 bar а затвара на p=2,2 bar.	ком	1					
3.	Вентил сигурности, - Флуид:компримовани ваздух, - Проток: минимум 48 mN3/h,	ком	1					

Сигурносно одушног вентила за ваздух типа SV805 (месинг) фирма WITT „или одговарајуће“. G 1/2", PN 63; вентил отвара на p=3,5 bar а затвара на p=3,2 bar.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

I	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7)	
II	УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара	
III	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара	

Табела 2.

Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови)	Трошкови царине	динара
	Трошкови превоза	динара
	Остали трошкови	динара

Датум:

М.П.

Понуђач

**Понуђач је у обавези да уз понуду достави:**

***Понуђач је у обавези да приликом достављања понуде достави Техничку документацију, односно каталог производа (штампани облик) са обележеним понуђеним ставкама у складу са захтеваним позицијама из Обрасца структуре цене, којим се доказује да понуђена добра одговарају захтеваним техничким карактеристикама.***

**Напомена:**

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене