

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД – ОГРНАК ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО
Улица Булевар ослобођења 100/4
Број:06.04.- 242523/11-20
Сремска Митровица 04.11.2020

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/3200/0087/2020 (850/2020)**, за набавку **СИГУРНОСНА АРМАТУРА – ПАРТИЈА 2 - СИГУРНОСНА АРМАТУРА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО СРЕМСКА МИТРОВИЦА** на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. **ЈН/3200/0087/2020 (850/2020)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1.

- Тачка 3.2.2: Изабрани понуђач је у обавези да приликом испоруке добара достави декларацију о усаглашености (СЕ) знак, сваки од испоручених вентила мора бити испитан од стране акредитоване лабораторије, и сваки мора да поседује извештај о испитивању SRPS EN ISO 4126-1:2014A1:2017 T 7.2, SRPS EN ISO 4126-1 t 6.3, SRPS EN 12266-1:2013 P11.

Да ли се прихвата страна акредитована лабораторија из земље произвођача вентила?

ОДГОВОР 1.

Прихвата се страна акредитација, под условом да се уз понуду достави оверена акредитација лабораторије акредитоване по EN ISO/IEC 17025.



КОМИСИЈА

Марко Ђукић-члан