
PRE DIELŇU
PRE MONTÁŽ
ÚPRAVA TR:Φ76×12
ÚPRAVA TR:Φ44,5×7
POZNÁMKY:
VÝPOČTOVÝ PRETLAK: 165 kp/cm² PRE PREHRIEVAČ
33 kp/cm² PRE PRIHRIEVAČ
220 kp/cm² PRE KOMORY VSTREK. VODY - PREHRIEV.
KONŠTRUKČNÝ PRETLAK: 215 kp/cm² PRE PREHRIEVAČ
43 kp/cm² PRE PRIHRIEVAČ
VÝPOČTOVÁ TEPLOTA STENY PRED VSTREKOM: I 470°C; II 522°C
III 533°C; IV 400°C
SKÚŠOBNÝ PRETLAK NA MONT. PRE PREHRIEVAČ: 215 kp/cm²
PRE PRIHRIEVAČ: 43 kp/cm²
ZVAROVANIE A TEPELNÉ SPRACOVANIE: ČSN 420284 PRE UHLÍKATÚ OCEĽ
ČSN 420285 PRE LEGOVANÚ OCEĽ TRIEDY 15.
DN 05E 910
DN 05E 911
VODNÝ OBJEM: 30 m³
VÝROBNÉ A PREBER. PREDPISY: ON 070629, ON 070631
KOEFICIENT HODNOT. ZVARU: PODĽA PRÍSLUŠNÝCH VÝKRESOV
VÝROBNÉ ČÍSLO KOTLA: PRE ZÁK. ČÍSLO 413-1466-2243
PRE ZÁK. ČÍSLO 413-1467-2244
NEDELITEĽNOU SÚČASŤOU TOHTO VÝKRESU JE V.Č. 1KK-090185
NA MIESTACH, KDE SÚ NAVARENÉ NÁVARKY NA KONTROLU TEČENIA MATERIÁLU UVAŽOVAŤ SNÍMATEĽNÚ IZOLÁCIU.
VENTILY MONTOVAŤ AŽ PO CHEMICKOM ČISTENÍ KOTLA.
POZ.Č. 47 A 48 PRIVARIŤ NA MONT. ⚓S NA OPLECH. A STĚP TR:Φ44,5 A TR:Φ76 SÚ VYDANÉ V BEŽ. METROCH S TRUB.
KOLENAMI. TRASU SPRESNIŤ NA MONTÁŽI.
TRUBKY Φ44,5×7 A Φ76×12 UPRAVIŤ NA MONTÁŽI PODĽA PRIPOJ. ROZMEROV VENTILOV.
VÁHA BIFLUXOV: 51780 kg
VÁHA ULOŽ. BIFL.: 14333 kg
VÁHA POTRUBIA A ZÁVESOV: 119050 kg
VÁHA REGUL. CELKOM: 177163 kg
ÚPRAVA TR.Φ44,5×7 S PRIPOJ. VENTILU
ÚPRAVA TR.Φ44,5×5 A 44,5×3
POHĽAD SMEROM P - PRAVÁ ČASŤ
POHĽAD SMEROM P - ĽAVÁ ČASŤ
VÝROBNÁ REGULÁCIA PREHR. A PRIHR. PARY
0 KK 090135