

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице број 2
Број:12.01.457382/13-17
Београд, 20.11.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/1000/0297/2017, за набавку добара „Клима уређаји”, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр.1.**

Предмет: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – за јавну набавку Клима уређаји – редни број јавне набавке ЈН/1000/0297/2017“

Поштовани,

Питање 1.

На страни 5/6 од 69, Техничке спецификације, за ставку бр.4, молим Вас да појасните односно измените капацитет грејања односно хлађења који је означен у јединци W док је на ставкама 2 и 3 техничке спецификације коришћена ознака kW

Одговор 1. Капацитет хлађења једнак или већи од 7.03 kW
Капацитет грејања једнак или већи 7,62 kW

Питање 2. На страни 6 од 69, техничке спецификације, за ставку бр.4, карактеристика потрошња, молим Вас да измените кон.документацију тако што ћете унети максимум или минимум потрошње. На овај начин је недефинисано

Одговор 2. Комисија ће наведену ставку обрисати као ирелевантну за опис предмета набавке и извршити измену Конкурсне документације.

Питање 3.

На страни 6 од 69, техничке спецификације, за ставку бр.4, карактеристика „Притисак звука – ун.Јед.(мин./мах) :39/49 dB(A))/ спољна јед.: 61 dB(A)“. Уколико постоји мин.и максимум за унутрашњу јединицу, који је мин. односно максимум за спољашњу јединицу ?

Одговор 3. Максимална вредност(снага) звука спољњу јединицу износи 61 dB. Свака од понуђених вредности која је једнака или мања од 61 dB се прихвата као одговарајућа.

Исправка техничке грешке:

Комисија је накнадном провером описаног модела **4. Клима уређај сплит систем, снаге 24.000 Btu/h, утврдила да се** Енергетска класа хлађења „А“, заправо односи и гласи Класа „С” и иста ће накнадно бити измењена и објављена у Измени конкурсне документације.

