

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице број 2
Број: 12.01.383114/16-17
Београд, 09.11.2017. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закона, Комисија за јавну набавку број ЈНГ/3000/0053/2017, за набавку услуга „Чишћење погона усисавањем ТЕНТ“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 3.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

Питање 1:

Због чега ЈН није обликована по партијама када се ради о три различите локације? На страни 37/106 КД наведено је у тачки 6.7 „Јавна набавка је није обликована по партијама“

Одговор 1:

Наручилац нема обавезу да јавну набавку обликује по партијама. Због целисходнијег спровођења поступка јавне набавке као и целисходније и економичније реализације предмета јавне набавке, а како је предвиђено у плану јавних набавки, одређено у предлогу за покретање набавке као и одлуци за покретање поступка јавне набавке, Наручилац није јавну набавку обликова по партијама.

У тачкли 6.7 конкурсне документације, у питању је техничка грешка које ће бити отклоњена кроз измену и допуну конкурсне документације, тако да ће тачка 6.7 гласити:

„Јавна набавка није обликована по партијама“

Питање 2:

На страни 19/106 КД за поз.3 наведено је: „Ангажовање једног покретног (мобилног) индустријског усисивача на дизел или електрични погон минималне снаге 50kW, индустријским усисивачем са редно везаним циклоном“.

Због чега се захтева усисивач са редно везаним циклонима који не може да одвоји ништа сем крупнијих комада? То није усисивач то је уређај који усисану прашину транспортује са једног места на друго?

Одговор 2:

Није неопходно да индустријски усисивач буде са редно везаним циклоном.

Наведени текст на страни 19/106 КД за позицију 3 кроз измену и допуну конкурсне документације биће измењен и гласиће:

„Ангажовање једног покретног (мобилног) индустријског усисивача на дизел или електрични погон минималне снаге 50kW.

Питање 3:

На страни 24/106 КД под техничким капацитетом за Позицију 1, тачка 1 тражи се: „6 (шест) индустријских усисивача минималне снаге 50 KW, Исправан са кривом везе протока и потпритиска.”

Зашто као доказ овде тражите само дијаграм криве везе протока и потпритиска, док за позицију 2 и 3 сте прецизни и исправно тражите индустријски усисивач са декларисаним техничким карактеристикама? Која је гаранција да је та крива тачна? Претпостављамо да је то, због хитности јавне набавке, преписано из претходне. Ниједан тзв."проточни усисивач" са вентилаторима уместо вакум пумпе не може да постигне вакум већи од 0,2 бара. Молимо Вас да прецизно назначите да се тражи 6 (шест) инд.вакум усисивача карактеристика $N=55kW$, $Q=2500m^3/h$ и $Dp=0,5\text{ bara}$.

Одговор 3: Наручилац ће кроз измену и допуну конкурсне документације изменити захтевани услов и гласиће:

„6 (шест) индустријских усисивача минималне снаге 50 KW са минималним протоком ваздуха од $2500m^3/h$ и минималним вакумом од 0,5 bara.”

Питање 4:

На страни 67/106 КД у Табели 1 под Рб р 1 наведено је: „Машинско чишћење пепела за период од 12 месеци у котловском постројењу и угљене прашине у истоварној станици допреме угља и то: - Ангажовање једног покретног (мобилног) индустријског усисивача на дизел или електрични погон минималне снаге 50kW, индустријским усисивачем са редно везаним циклоном”.

Претпостављамо да је ово такође преписано из претходне ЈН? Молимо Вас да наведете прецизне техничке карактеристике $N=55kW$, $Q=2500m^3/h$ и $Dp=0,5\text{ бара}$.

Одговор 4:

На страни 67/106 КД у Табели период који је наведен „период од 12 месеци“, биће измењен и гласиће:

„период од 120 (стодвадесет) дана“

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације, досадашњим искуством је показано да усисивач минималне снаге 50KW задовољава наше потребе. Постављањем прецизно назначених услова може довести до ограничавања конкурентности, што није у складу са законом о јавним набавкама.

Потребно је ангажовање једног покретног индустријског усисивача минималне снаге 50kW, са минималним протоком ваздуха од $2500m^3/h$ и минималним вакумом од 0,5 bara.

У складу са наведеним додатним појашњењима Комисија за јавну набавку ће сачинити измену и допуну конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈНГ/3000/0053/2017