

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/5

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица Балканска 13
Број: 12.01.282959/7-18
Београд, 30.07.2018.године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/1000/0597/2017, за набавку услуге – „Фарбање челично решеткастих стубова 1KV, 10KV, и стубних ТС 10/0,4 KV“ на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У конкурсној документацији на више места сте навели да је рок за извршење услуге максимално 30 календарских дана од дана пријема писаног налога за рад. У моделу оквирног споразума сте навели да ће по настанку потребе, Корисник услуге закључити Уговор који је у складу са Оквирним споразумом, што значи да ће самим Уговором бити дефинисан рок за извршење услуге а не у писаном налогу за рад.

Сматрамо да рок за извршење услуге зависи од броја стубова које су у налогу за рад, односно у Уговору и да рок за извршење услуге треба да зависи од броја стубова који су у Уговору.

Без обзира на рок важења Оквирног споразума од две године, Научилац теоретски може закључити само један Уговор на основу Оквирног споразума, када би рок извршења на начин дефинисан у Конкурсној документацији био 30 календарских дана за комплетну вредности Оквирног споразума, што је кратак рок за ту количину.

Молимо вас да определите рокове у зависности од количина или да се рокови вежу за појединачне налоге за рад.

ОДГОВОР 1:

Наручилац је у конкурсној документацији, тачки 3.3 навео да рок одзива Понуђача не може бити дужи од 2(словима:два) дана од упућивања писаног налога за рад и да рок за извршење услуге је максимално 30 (словима:тридесет) календарских дана од дана пријема писаног налога за рад, након чега се израђује записник о пруженој услузи.

Дакле, наручилац ће након закључења Оквирног споразума, закључити Уговор по основу којег ће издавати појединачне налоге за рад у којима ће, у односу на количину стубова, одређивати рокове за извршење услуге, дакле по сваком појединачном налогу за рад.

ПИТАЊЕ 2:

У Конкурсној документацији, додатни услови, тачка 6, тражени услов су успешно извршене услуге а начин доказивања се везује за списак испоручених добара.

Молимо Наручиоца да усклади услов и доказивање услова.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/5

ОДГОВОР 2:

Наручилац је омашком као доказ за додатни услов из тачке 6 **насловио** образац 5 као „Списак испоручених добара“, као да образац 6 треба да потпише и овери референтни купац предметних добара, док је образац 5 у даљем тексту конкурсне документације, у прилогу, насловљен како и треба да стоји, односно као **СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ, док је у обрасцу 6 наведено да исти потписује наручилац/корисник услуга.**

Имајући у виду дато појашњење, како би доказао испуњеност додатног услова под тачком 6, понуђач треба да достави попуњен и оверен образац бр.5 на страни 40/73 конкурсне документације и образац бр.6 на страни 41/73, па наручилац неће вршити измену конкурсне документације у том делу.

ПИТАЊЕ 3 :

У Конкурсној документацији, додатни услови, тачка 7, тражено је минимум 50 комплета одговарајуће сертификоване опреме а у тачки 8 је тражено 55 метало фарбара. Вероватно је реч о техничкој грешки и број метало фарбара треба усагласити са бројем комплета опреме.

ОДГОВОР 3 :

Наручилац остаје при захтеваном услову и појашњава да нам у једном тренутку треба расположивих 50 метало фарбара и 50 комплета, а понуђач треба да има још 5 резервних извршилаца који ће се смењивати, а користити исте комплете.

ПИТАЊЕ 4

У Конкурсној документацији, додатни услови, тачка 7, тражено је минимум 50 комплета одговарајуће сертификоване опреме.

Шта подразумевате под комплетом одговарајуће сертификоване опреме?

ОДГОВОР 4

Комплет одговарајуће опреме за рад на висини и за предметних радова садржи:

- 1 опасач са минимум 4 конектора и 1 шок апсорбером са ужетом минималне дужине 2м.

Као доказ треба доставити фотокопије декларације о усаглашености и фактуре за опрему.

Уважава се сетификат- декларација о усаглашености опреме према Стандардима ЕН 361, СРПС ЕН 362 или ЕН362, СРПС ЕН 355 или ЕН 355, коју издаје произвођач опреме.

Уколико је декларација на страном језику, потребно је доставити превод на српски језик који је оверен од стране судског тумача.

Имајући у виду наведено, наручилац ће извршити допуну конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 5

У Конкурсној документацији, додатни услови, тачка 7, доказивање услова, наведено је „Фотокопија пописне листе на дан 31.12.2017. године, или други доказ да понуђач има на располагању тражени технички капацитет (уговор о закупу, пописна листа закуподавца на дан 31.12.2016. год.)“

Пошто је вероватно реч о техничкој грешки, молимо Наручиоца да исправи датум пописне листе на дан 31.12.2017.год.

ОДГОВОР 5

Наручилац је омашком у тачки 7 за доказивање додатног услова навео да треба доставити уговор о закупу, пописна листа закуподавца на дан 31.12.2016. год, јер је претходно и навео да треба доставити Фотокопију пописне листе на дан 31.12.2017. године.

Имајући у виду дато **појашњење**, како би доказао испуњеност додатног услова под тачком 7, понуђач треба да достави Фотокопију пописне листе на дан 31.12.2017. године, **или** други доказ да понуђач има на располагању тражени технички капацитет (уговор о закупу, пописна листа закуподавца на дан **31.12.2017. год.**), па наручилац неће вршити измену конкурсне документације у том делу.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	3/5

ПИТАЊЕ 6

У конкурсnoj документацији, додатни услови, тачка 8, наведено је: „55 метало фарбара са важећим сертификатом за рад на металним и решеткастим конструкцијама на висинама преко 20m , сертификатом за рад под напонам и важећим лекарским уверењем за рад на висини” У доказивању услова наведено је: „Фотокопије сертификата који су издати од стране образовне институције и важећа лекарска уверења о способности за рад на висини за раднике са квалификацијом метало-фарбара“

Из наведених доказа се не види испуњеност тражених услова.

Да ли Наручилац прихвата да за услов:

„55 метало фарбара са важећим сертификатом за рад у металним и решеткастим конструкцијама на висинама преко 20m , сертификатом за рад у близини напона и важећим лекарским уверењем за рад на висини”

Доказ да буде: „Фотокопије важећих сертификата за рад у металним и решеткастим конструкцијама на висинама преко 20m са радом у близини напона, који су издати од стране образовне институције и важећа лекарска уверења о способности за рад на висини, за раднике са квалификацијом метало-фарбара“

ОДГОВОР 6

Како би боље појаснио начин доказивања додатног услова за 55 метало фарбара са важећим сертификатом за рад у металним и решеткастим конструкцијама на висинама преко 20m , сертификатом за рад у близини напона и важећим лекарским уверењем за рад на висини, наручилац врши измену конкурсне документације у том делу и наводи да као доказ захтева :

- Важећи сертификат за рад на металним и челично-решеткастим конструкцијама на висинама преко 20m који издаје Образовна институција или Привредно друштво која имају лиценцу за обављање едукације послова безбедности и здравља на раду а у складу са важећим Законом о безбедности и здравља на раду.
- Сертификат за рад на металним и челично решеткастим конструкцијама на висинама преко 20m,
- Сертификат за рад у близини напона и
- Лекарско уверење за рад на висини

ПИТАЊЕ 7

С обзиром да у кадровском капацитету тражите метало фарбаре а као доказ копије сертификата, да ли то значи да су метало фарбари лица која која раде на радном месту метало фарбар?

ОДГОВОР 7

Да, Наручилац додатно појашњава да су то лица која раде на радном месту метало фарбар.

ПИТАЊЕ 8

У Конкурсној документацији, додатни услови, тачка 6, докази, навели сте да треба доставити „Попуњен, потписан и оверен образац "Потврда о референтним набавкама" од стране референтног купца предметних добара (образак бр.6)“

Да ли ће Наручилац прихватити потврде које су издате на неком другом обрасцу и које се не везују баш за овај број јавне набавке?

ОДГОВОР 8

Наручилац је прописао садржину обрасца бр.6 и додатно појашњава да Потврда о референтним набавкама мора да садржи све елементе који су прописани у наведеном обрасцу док сам изглед обрасца не мора да буде исти.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	4/5

ПИТАЊЕ 9

С обзиром да је реч о оквирном споразуму, да ли вредност понуде мора бити мања или једнака процењеној вредности понуде или може бити и већа од процењене вредности?

ОДГОВОР 9

Оквирни споразум се закључује на процењену вредност јавне набавке док понуђена цена служи за рангирање понуда и оцену прихватљивости истих.

ПИТАЊЕ 10

У Конкурсној документацији, у тачки 6.28, навели сте износ таксе од 120.000,00. Износ таксе указује на набавку чија је процењена вредност мања од 120.000.000,00. Ако је процењена вредност мања од 120.000.000,00, онда ни тражени пословни капацитет не може бити 400.000.000,00.

Молимо вас да измените тражени пословни капацитет.

ОДГОВОР 10

Наручилац је омашком погрешно навео износ таксе која имајући у виду процењену вредност јавне набавке треба да износи :

- 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда
- 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда

Наручилац ће у односу на дат одговор изменити конкурсну документацију у том делу.

Такође, наручилац остаје при захтеваном пословном капацитету који је опредељен у односу на процењену вредност ове јавне набавке

ПИТАЊЕ 11

У Конкурсној документацији, тачка 6.9, навели сте "Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, што доказује достављањем Изјаве" У тачки 6.10, навели сте: „Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, што доказује достављањем Изјаве. Услови у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом/Изјавом.“

Молимо Наручиоца да ли је под термином Изјава мислио на Изјаву коју помиње у делу испод табеле обавезних и додатних услова:

„4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача“

Или мисли на Изјаву из чл.77 Закона о јавним набавкама?

ОДГОВОР 11

Наручилац је под „ИЗЈАВОМ“ у тачки 6.9 и 6.10 мислио на Изјаву коју доставља лице уписано у Регистар понуђача. У случају да подизвођач није уписан у регистар понуђача, понуђач је у обавези да достави све тражене доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Исто се односи и на учесника у заједничкој понуди.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	5/5

ПИТАЊЕ 12

С обзиром на трајање Оквирног споразума и на обавезу достављања банкарске гаранције за добро извршење посла уз Оквирни споразум, банкарске гаранције за добро извршење посла уз Уговор и банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, као и вредност сваке од њих, да ли је за Наручиоца прихватљиво достављање банкарске гаранције за добро извршење посла уз Оквирни споразум на краћи рок а затим продужавање исте или достављање нове на нереализовану вредност Оквирног споразума?

ОДГОВОР 12

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу који се односи на тражено средство обезбеђења за добро извршење Оквирног споразума тај начин што ће уместо захтеваног средства обезбеђења захтевати достављање **МЕНИЦЕ** за добро извршење Оквирног споразума у износу од 10% укупне вредности оквирног споразума без ПДВ.

ПИТАЊЕ 13

У Конкурсној документацији тачка 3.1 и у обрасцу структуре цене су неусаглашени описи предмета набавке.

Молимо Наручиоца да усагласи исте.

ОДГОВОР 13

Наручилац омашком није усагласио техничку спецификацију из тачке 3.1 и образац структуре цене па ће у том делу извршити измену конкурсне документације односно изменити образац структуре цене.

