

 Додатне информације и појашњења	Ознака формулара QF-G-029
Број страна 1/2	

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица Балканска 13
Број: 12.01.42600/46-18
Београд, 19.10.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3100/0728/2017, за набавку услуге “Израда и замена канала аеросмеше и горионика са клизним плочама и системом за смањење емисије азотних оксида (DeNOx)`` на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 18.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ Конкурсном документацијом као и одговорима на питања, захтевано је да се део канала аеросмеше до вртложника, као и евентуално сам вртложник израде од антиабразивног материјала. Такође, напомиње се да је за остале делове неопходно обезбедити отпорност на хабање за период до годину дана.

Имајући у виду наше техничко решење канала аеросмеше као и искуство у експлоатацији истог са различитим врстама угља, сматрамо да је коришћење антиабразивног материјала у горе дефинисаној зони неповољно, како из експлоатационог тако и економског аспекта.

Коришћењем нашег техничког решења за канале аеросмеше, у погледу струјања и геометрије канала, дистрибуције угљене прашине па и саме експлоатације и одржавања канала, остварује се отпорност материјала на хабање на период и дужи од годину дана, коришћењем одабраних конструкцијских челика. Молимо Вас за потврду, да у том погледу наручилац прихватата да коришћење антиабразивног материјала није обавезно.

ОДГОВОР : Примарни захтев Наручиоца је да Извођач обезбеди поузданост и заптивеност канала аеросмеше у целини у току гарантног периода. Уколико техничко решење подразумева израду позиција канала аеросмеше од других материјала који омогућавају поузданост и заптивеност током гарантног периода за Наручиоца је наведено прихватљиво. У том смислу Наручилац потврђује да коришћење антиабразивног материјала није обавезно.

Такође, овом приликом Наручилац мења текст у конкурсној документацији за гарантни период тако што уместо "...гарантни период је до годину дана од момента пустања блока у рад", треба да гласи "...гарантни период је до годину дана од потписивања записника о примопредаји предмета уговора"

 Додатне информације и појашњења	Ознака формулара QF-G-029
Број страна 2/2	

ПИТАЊЕ : Конкурсном документацијом назначено је да је произвођач управљачког система Институт Михајло Пупин, Београд, Србија, који користи програмски пакет СЦАДА ВИЕW6000 на рачунарском систему (управљачки систем Атлас Мах ИМП Аутоматика).

Имајући у виду неопходне измене на управљачком систему, а који представља интелектуалну својину и знање оригиналног производјача, на основу подлога које произилазе из техничког решења, хардверска и софтверска проширења и измене, сматрамо да би део везан за управљање система морао бити у обиму радова самог наручиоца.

Такође, уобичајена пракса на пројектима овакве природе, како због интелектуалне својине, специфичности система, где се користи постојећи систем управљања, да сама надоградња постојећег система (неопходна хардверска и софтверска проширања) буде у обиму радова наручиоца. Молимо Вас да имате у виду да сама надогадња подразумева и повезивање управљања рада са читавим енергетским блоком што би свакако морало бити под искључивом контролом наручиоца.

ОДГОВОР : Наручилац преузима обавезу израде ледера и слика на скади на основу логичких шема које доставља Извођач.

Односно, изменом конкурсне документације, брише се:

Тачка 6.4. из наслова 6. „Електро и МРУ активности“ таблице „Описа послова“ и Тачка 14.4. из наслова 14. „Електро и МРУ активности“ таблице „Обрасца структуре цена“

На основу наведених одговора, наручилац ће извршити измене конкурсне документације

КОМИСИЈА
JH/3100/0728/2017

