

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/5

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 УПРАВА ЈП ЕПС
 Улица Балканска 13
 Број: 12.01. 427095/ 32 -18
 Београд, 14.12.2018.године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/4000/1038/2018, за набавку радова “ Израда бунара са опремањем, набавка центрифугалних пумпи, цевовода и остале потребне опреме, измештање потисних цевовода „Кладница“ и цевовода питке и сирове воде, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ Бр. 4.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

Питање 1:

Тендерском документацијом (страна 7 од 90) је предвиђено да се филтерски део бунарске конструкције изради од филтерског платна од синтетичког материјала. Позитивна европска пракса у оваквим бунарским конструкцијама примењује филтере са кварцним гранулатом. На површинском копу Дрмно је више стотина дренажних бунара израђено са оваквом бунарском конструкцијом испорученом од немачких, холандских и домаћих произвођача. Да ли можемо понудити филтере израђене од кварцног гранулата за које поседујемо све потребне атесте (за механичке и хемијске карактеристике као и атесте за водопропусност оваквих филтера)?

Одговор: Није прихватљива промена филтера из конкурсне документације.

Питање 2:

Тендерском документацијом се тражи (страна 6) да се квалитет бунарских и пијезометарских цеви потврди стандардима SRPS1452, DIN8061,8062,19532. По ком пројекту се врши набавка бунарских и пијезометарских цеви, обзиром да поменити стандарди дефинишу квалитет водоводних и канализационих цеви, док је квалитет бунарских и пијезометарских цеви дефинисан стандардом DIN4925, по коме раде сви европски произвођачи бунарских и пијезометарских цеви? Дренажни бунари су изузетно скуп хидрогеолошки објекат. Применом водоводних и канализационих цеви уместо бунарских цеви, постоји реална опасност да се направи штета великих размера површинским коповима.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/5

Одговор: Може се користити и стандард DIN 4925, под условом да су испуњене све тражене карактеристике и квалитет цеви.

Питање 3: На страни 29. КД, под тачком 6.17 Средства финансијског обезбеђења, наведено је да наручилац користи право да захтева средства финансијског обезбеђења (у даљем тексту СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у отвореном поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, на тај начин што уз понуду достављају: банкарску гаранцију за озбиљност понуде. „Понуђач је обавезан да у тренутку подношења понуде преда: Банкарску гаранцију за озбиљност понуде“.

На страни 26. КД, под тачком 6.3 Обавезна садржина понуде, наведено је да се уз понуду поред банкарске гаранције за озбиљност понуде достављају и Писма о намерама банке. У КД се ни у једном другом делу не наводи да су Писма о намерама банке обавезни део понуде понуђача, наводи се једино Банкарска гаранција за озбиљност понуде као обавезни део садржине понуде.

Молимо наручиоца да измени конкурсну документацију у смислу да се избаци ставка која се односи на писма о намерама банке, како је очигледно да је у питању грешка, и како би се избегло стварање забуне код потенцијалних понуђача.

Одговор: Остајемо при конкурсној документацији, да треба достављати поменуте изјаве.

Питање 4: На страни 36. КД, под тачком 6.30 Закључење уговора, наведено је да је понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 5 (пет) дана од дана закључења истог достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.

На страни 30. КД, је наведено да је понуђач у року од 10 дана од дана закључења Уговора дужан да достави Банкарску гаранцију за добро извршење посла. Исти рок је наведен и у Моделу уговора.

Како је очигледно да се ради о грешци, молимо Наручиоца да измени КД у том смислу.

Одговор: Понуђач коме буде додељен уговор, обавезан је да у року од 10 дана од дана закључења Уговора достави Банкарску гаранцију за добро извршење посла што ће бити усклађено кроз прву измену конкурсне документације.

Питање 5: У обрасцу понуде, на страни 41. КД, као рок за извођење радова наведен је рок од 240 радних дана од увођења у посао. У колони поред је дата опција понуђачима да упишу рок за извођење радова који нуде, а у продужетку је наведено да се да рок одређен у месецима.

Молимо Наручиоца да измени образац понуде у смислу да се уместо месеци упише рок у радним данима како би понуда у потпуности могла да одговара захтевима Наручиоца.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	3/5

Одговор: Рок завршетка извођења радова је максимално 240 радних дана од дана увођења извођача радова у посао што ће бити усклађено кроз прву измену конкурсне документације.

Питање 6: У Конкурсној документацији – „Б Опремање бунара“ на страни 11, у тачки 1.5. „Опремање бунара“ у опису су дати и

- „Неповратни – одбојни вентил равни са прирубницама DN50 PN16“.
- „Манометар пуњен глицерином Ø100 – G1/2“, са трокраком растеретном славином DN15-G1/2“.

Дата арматура у предмеру није специфицирана. Да ли је потребна или није?

Одговор: На страни 11 у тачки 1.5, дата арматура није специфицирана јер није потребна.

Питање 7: У предмеру у делу „Б3 Машинска бунарска опрема“ у тачки 3.1.2. дато је:

„Цевна прирубничка бунарска колона DN100 PN16 димензија Ø60.3x3.2x1000 и две прирубнице са грлом DN100 PN16.“

Да ли се мисли на цев и прирубнице DN100 или DN50?

Одговор: У тачки 3.1.2 грешком је уписано DN100PN16, треба да стоји DN50 што ће бити усклађено кроз прву измену конкурсне документације.

Питање 8: У предмеру у делу „Б3 ПЕ Цевоводи – површински“ у тачки 3.8.:

„Набавка, транспорт и монтажа HDPE100 цеви 63mm PN6 SDR26 за притисак до 6 бара. Цеви полагати по правцу и нивелети како је дато у подужним профилима.“ дата је количина 3600, а јединица мере“КОМ“.

Да ли се мисли на комаде или метре?

Одговор: У тачки 3.8 грешком је уписано комада, треба да стоји 3600 метара што ће бити усклађено кроз прву измену конкурсне документације.

Питање 9: На страни 20. КД, у делу који се односи на пословни капацитет, наведено је да Понуђач мора располагати неопходним пословним капацитетом односно:

„1) да је у последње 3 године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки понуђач извео радове који су истоврсни са предметом јавне набавке то: Израда бунара са опремањем, набавка пумпи, цевовода и остале потребне опреме у укупном износу не мањем од 120.000.000,00 динара.“

Захтевом за додатним објашњењима је потенцијални понуђач поставио питање да ли је за наручиоца прихватљиво да се докази подносе појединачно по предмету посла за пословни капацитет, нпр: Потврда за бушење бунара, Потврда за постављање цеви... Одговор који је објављен на Порталу и даље ствара нејасноће.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	4/5

Молимо Наручиоца да нам одговори да ли је прихватљиво за пословни капацитет да се достави Потврда Наручиоца за израду бунара са опремањем посебно, затим, Потврда Наручиоца за набавку пумпи, цевовода и остале потребне опреме посебно, а да све Потврде заједно буду у укупном износу не мањем од 120.000.000,00 динара?

Одговор: Као што је већ одговорено, за наручиоца је прихватљиво да понуђач за пословни капацитет достави Потврду референтног наручиоца за израду бунара са опремањем посебно, затим, Потврда за набавку пумпи, цевовода и остале потребне опреме посебно, а да све Потврде заједно буду у укупном износу не мањем од 120.000.000,00 динара. Дакле, битно је да је Потврдама обухваћен предмет идентичан предмету ове јавне набавке и да се сабирањем истих добије износ који није мањи од 120.000.000,00 динара

Питање 10:

У поступку сачињавања понуде у наведеном поступку јавне набавке, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, наручиоцу се најпре скреће пажња на пропусте и неправилности у конкурсној документацији, који се огледају у следећем:

- Образац бр. 2 – образац структуре понуђене цене се састоји од пет табела и рекапитулације.

Попуњавањем табела (прилога) 1,2 и 3 добијају се јединичне цене за сваки тип ROP ормана.

Попуњавањем табеле 4 добија се јединична цена TC 6/04.

Наведене вредности из табела 1,2,3 и 4 се уносе у табелу 5 (предмер и предрачун радова) као јединичне цене за ставке Б.4.1, Б.4.2, Б.4.3 и Б.5.5 и ту се израчунава укупна вредност за наведене позиције. То значи да су укупне цене за наведене позиције за тражене количине садржане у укупној вредности табеле 5 (предмер и предрачун радова).

У рекапитулацији се сабирају вредности табела 1,2,3,4 и 5, што значи да се сабирају јединичне цене свих типова ROP ормана и јединична цена TC 6/04 и укупна вредност табеле 5 (предмер и предрачун радова) у којој су већ обухваћене укупне цене свих ROP ормана и свих TC.

Одговор: У рекапитулацији на позицији 6 дошло је до словне грешке тако да позиција 6 треба да представља само укупно понуђену цену без ПДВ – а позиције 5 с обзиром да су све остале позиције обухваћене предмером и предрачуном радова, а што ће бити обухваћеном првом изменом конкурсне документације.

Питање 11: У конкурсној документацији, по једној истој ствари дата су два различита податка, а односи се на количину сати за позицију тестирање бунара.

На страни 13, у техничкој спецификацији, поз. А.6 – тестирање бунара, исказана је количина од 320 сати, док је на страни 57, у табели Предмер и предрачун радова, тестирање бунара исказано количином од 32 сата. Која је тачна вредност?

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	5/5

Одговор: Дошло је до словне грешке и потребно је да количина буде иста и на једној и на другој позицији. У табели 5 Предмер и предрачун радова на позицији А6 уместо 32 сата треба да стоји 320 сати, а што ће бити обухваћеном првом изменом конкурсне документације.

Питање 12:

Захтев за појашњење конкурсне документације односи се на позицију 5.2 из Предмера и предрачуна..., одељак Б.5, где на позицији 5.2 у колони јединица мере стоји Поз, а у колони количина стоји број 2. Да ли ово значи да се све ставке у одељку Б.5.2 множе са бројем 2 или је исти број погрешно уписан?

Одговор: На позицији Б 5.2. не треба да стоји количина нити јединица мере, а што ће бити обухваћеном првом изменом конкурсне документације.

КОМИСИЈА
ЈН/4000/1038/2018

