

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Балканска број 13
Број: 12.01. 46888/17-18
Београд, 15-05-2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку „Капитални ремонт турбогенератора Б2 у ТЕ Костолац Б“, ЈН/3100/0736/2017 на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
БРОЈ 5.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: „У вези ЈН 3100/0736/2017-Капитални ремонт турбогенератора Б2 у ТЕ Костолац Б, молимо Вас за следеће објашњење:

Наиме, у Конкурсној документацији Део 2-Техничка Спецификација, тачка 2.1.8. у делу Ротор Ниског притиска НП1 и НП2, предвиђени су радови на лопатицама нултог Л0 и првог Л1 ступња турбинских лопатица.

Наше разумевање је да се заправо мисли на најдуже лопатице Ротора ниског притиска НП1 и НП2, те Вас овим путем молимо за објашњење.“

ОДГОВОР 1: Наручилац потврђује да се мисли на најдуже лопатице ротора ниског притиска НП1 и НП2, тј. последња два ступња лопатица ротора ниског притиска НП1 и НП2.



КОМИСИЈА ЗА ЈН/3100/0736/2017

(Handwritten signature)