

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице бр. 2
Број: 2.5.6.1-Е.07.01.- 394821/ *11-17*
Датум: 07.12.2017.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/8200/0088/2017, за набавку добара – Алати и машине (ручне и електричне), на захтев заинтересованог лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА (4)
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. ЈН/8200/0088/2017**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева доставља следеће информације, односно појашњења:

Питање бр. 1:

Да ли се изводи из каталога морају превести код овлашћеног преводиоца?

Одговор бр. 1:

Наручилац дозвољава да део понуде, који се односи на обавезно достављање тражене техничке документације у складу са поглављем 3. конкурсне документације, буде на енглеском језику.

Наручилац може да захтева да делови понуде који су достављени на страном језику буду преведени на српски језик у складу са чланом 18. став 3. Закона о јавним набавкама.

Питање бр. 2:

Позиција 27 - О каквом се испитивачу напона ради? Да ли је у облику оловке (безконтактни) или ткзв. дуспол испитивачу? Да ли је прихваљиво понудити испитивач од 12V-690V?

Одговор бр. 2:

Није прихватљиво понудити испитивач од 12V-690V.

Прихватљиво је понудити:

Тестер напона 6-480 V AC / 6-690 V DC, LCD дисплеј, тест континуитета, индикација поларитета, са обртним смером, батеријска лампица, IP64 заштита, заштитне капе за врхове, CAT IV-600 V или одговарајуће у торбици. Такозвани дуспол испитивач.

Наручилац ће у складу са овим одговором извршити измене конкурсне документације и померити поступак јавног отварања понуда.

Питање бр. 3:

Позиција 28 Молим Вас да појасните ову позицију и да наведете још неку карактеристику траженог инструмента како би могли понудити одговарајући инструмент.

Одговор бр. 3:

Позиција 28-Ради се о:

Дигиталном мултиметру True RMS, дисплеј са барграфиком и позадинским осветљењем, струја AC/DC 0.1 μ A-20A, Напон AC/DC 1mV-1000 V, Отпор 0.1 Ω -60 M Ω , фреквенција 0.001Hz-40 MHz, капацитет 0.01nF-1mF, тест диода и континуитета, Температура -20 до 750'C, заштита CAT IV 600 V- III 1000 V отпоран на пад са мин 1.8 m, воду и прашину IP67 или одговарајуће.

Наручилац ће у складу са овим одговором извршити измене конкурсне документације и померити поступак јавног отварања понуда.

Понуде за предметну јавну набавку је потребно слати у складу са одговорима на питања (додатним појашњењима).



КОМИСИЈА

Milosevic