

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица Балканска 13
Број: 12.01.42600/ 64 -18
Београд, 03.12.2018.године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3100/0728/2017, за набавку услуге “Израда и замена канала аеросмеше и горионика са клизним плочама и системом за смањење емисије азотних оксида (DeNOx)” на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 25.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

Питање .: На основу питања и одговора бр.23 био је у изменама КД коригован и обим испоруке – „Наручилац прицхвата обавезу добијања дозвола и сагласности за градњу резервоара за реагенс као и изградњу резервоара са пратеном опремом у зони резервоара према пројекту изводача“. Предпостављамо и очекујемо да обавеза добијања дозвола и сагласности за изградњу преузима Наручилац и за компресорску станицу за СНЦР.

Молимо Вас да то потврдите.

Одговор : 1. Уколико пројекат предвиђа да компресорска станица буде посебан грађевински објект Наручилац ће да обезбеди потребне дозволе и сагласности за изградњу.

Питање : У последњој ревизији КД од 27.11.2018 (Пречишћен текст садржи измене и допуне конкурсне документације закључно са петнаестом изменом од 27.11.2018) је и надаље наведено да планирани период застоја блока због реализације радова се предвиђа од 01. јуна 2019. год.

Међутим, због постепеног померивања термина за подношење понуда и процененог времена за оцену понуде и потписивање уговора, сматрамо да преостали временски период до 1.јуна 2019 постао већ кратак и нереалан за предвиђен обим испорука и посла и потребно је померити за најмање 2 месеца. Молимо Вас да потврдите.

Одговор : Наручилац остаје при планираном термину ремонта

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/4

Питање : У последњој ревизији КД од 27.11.2018 је наведено у образцу 1 понуди на страници 97 на левој страни „ГАРАНТНИ РОК :

• за квалитет изведених радова и квалитет уграђене опреме у трајању од 18 месеци од момента потписивања записника о примопредаји предмета уговора за примарне мере након успешно завршеног Тест А1).“ Али на десној страни је наведено: „за квалитет изведених радова и квалитет уграђене опреме у трајању од _____ месеци од момента пуштања блока у рад“. На основу питања и одговора бр.23 мислимо да би исти текст требао бити и на десној страни: „за квалитет изведених радова и квалитет уграђене опреме у трајању од _____ месеци од момента потписивања записника о примопредаји предмета уговора за примарне мере након успешно завршеног Тест А1“. Молимо Вас да потврдите

Одговор : Наручилац омашком на десној страни није унео у пречишћен текст конкурсне документације у односу на одговор бр.23, па додатно појашњава да се гарантни период рачуна од момента потписивања записника о примопредаји предмета уговора за примарне мере након успешно завршеног Тест А1, како је то и наведено у појашњењу по основу ког је и извршена измена конкурсне документације.

Питање : Наш Ино пословни партнер за секундарне мере (СНЦР) у периоду од 04 - 07.12. има раније планиране пословне обавезе, па се последњи датум померања отварања понуде поклапа са његовим обавезама. Присуство Ино партнера је потребно на преговарачком поступку, па из тих разлога молимо да рок за предају понуде и преговарачки поступак померите за 5 дана.

Одговор : Имајући у виду да се појединим одговорима на постављена питања врши измена конкурсне документације, наручилац ће продужити рок за подношење понуда.

Питање : ДЕО 3.5.5 обрасца Структуре цена, Тачка 5.3 страна 104 тражи се - Испорука реагенса до успешног завршетка ТЕСТ-а А.

На стр. 49 конкурсне документације се наводи за ТЕСТ А да ће се Испитивање спровести након успешно завршеног ТЕСТ-а А1 или када се стекну услови од стране Наручиоца у току гарантног периода.

С обзиром на то да је термин завршетка ТЕСТ-а А условљен завршетком ТЕСТ-а А2, а остављена је могућност да Наручилац дефинише тај термин када се стекну услови од стране Наручиоца, што је за Извођача недефинисано у билансирању потреба реагенса, па тиме и трошкова за ову ставку.

Потребно је прецизније дефинисати термин ТЕСТ-а А2 или прихватљивије је решење да Наручилац наручи сву потребну количину реагенса, а да Извођача ослободи те обавезе.

Одговор : Задња промена конкурсне документације, која је објављена на Порталу јавних набавки дана 28.11.2018.године не мења количину реагенса за пробни рад, оптимизацију система, као и за гаранцијска испитивања са секундарним мерама током ТЕСТ-а А2. Међутим, извршена је измена конкурсне документације у делу где је дефинисан период када ће се користити реагенс и извршена је корекција текста у вези

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	3/4

оптимизације постројења и пробног погона (измене се налазе на странама бр. 18, 47, 58 и 106). пречишћеног текста конкурсне документације.

Питање : ДЕО 3.5.5 обрасца Структуре цена, Тачка 5.2 страна 104 наведена је - Испорука комплетне опреме за СНЦР метод смањења емисије азотних једињења (складиште реагенса, цевоводи...) као и

ДЕО 3.5.6 обрасца Структуре цена, Тачка 13 страна 109 дефинисани су - Остали неопходни радови из Листе опрема и материјали, бр.3.5.1, поз. 5, између осталих радова и припрема терена за постављање складишта реагенса и цевовода, припрема терена за прилаз и истакање цистерни.

У појашњењу бр. 23 од 26.11.2018, дат је одговор - Наручилац прихвата обавезу добијања дозвола и сагласности за изградњу резервоара за реагенс, као и изградњу резервоара са пратећом опремом у зони резервоара.

Ова два става су контрадикторна и потребно је потпуно дефинисати обим радова Наручиоца, извршити измене у конкурсној документацији како би се пречишћени образац структуре цена квалитетно попунио.

Одговор : Последњи пречишћен текст конкурсне документације, који је објављен на Порталу јавних набавки дана 28.11.2018.године јасно и потпуно дефинише обим радова у обрасцу структуре цене у делу на који се позивате.

Питање : ДЕО 3.5.7 обрасца Структуре цена, Тачка 18 страна 114 је дефинисано - Извођење гаранцијских испитивања 100% и за то треба унети цену.

У појашњењу бр. 23 од 26.11.2018. у одговору се наводи да Наручилац прихвата обавезу ангажовања независне лабораторије која ће вршити гаранцијска испитивања, а тачки 3.4.12 конкурсне документације, на страни 48, се наводи да су сви трошкови гарантних испитивања обавеза Наручиоца.

Молимо Вас да потврдите шта је тачно, као и да извршите измену конкурсне документације.

Одговор : Ставка бр. 18 на страни бр. 114 **не подразумева лабораторијска испитивања**, већ трошак учешћа Извођача током гаранцијских испитивања.

Питање : У тачки 3.1 конкурсне документације, на страни 6 стоји - Реализација комплетног пројекта осмишљена је да буде спроведена по систему „кључ у руке“.

С обзиром на то да сте кроз разна појашњења и измене конкурсне документације преузели знатан део обавеза у пројектовању, испоруци, извођењу, не може се остатак пројекта дефинисати по принципу „кључ у руке“. Извршити измену.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	4/4

Одговор : Наручилац је јасно дефинисао своје обавезе кроз одговоре и измене конкурсне документације. Напомињемо да Наручилац није прихватио активности на пројектовању било ког дела система.

Питање : Из свега горе наведеног, потребно је ускладити образац структуре цена са изменама како би се квалитетно обрадила понуда, те из тог разлога, с обзиром на кратко преостало време до предаје понуде (06.12.2018), потребно је продужити рок предаје понуде за 7 дана.

Одговор : Имајући у виду да се појединим одговорима на постављена питања врши измена конкурсне документације, наручилац ће продужити рок за подношење понуда.

Питање : На основу питања и одговора бр.23 био је у изменама КД коригован и обим испоруке – „Наручилац прихвата обавезу добијања дозвола и сагласности за градњу резервоара за реагенс као и изградњу резервоара са пратеном опремом у зони резервоара према пројекту изводача“. У Структури цена у пречишћеној документацији су остале и даље тачке које су везане за опрему СНЦР и припрему терена за сладишта урее. Нама није јасно шта тачно Наручилац ради и ко ради грађевинске радове везано за то па тражимо да се то јасно дефинише. Молимо Вас да појасните

Одговор : Последњи пречишћен текст конкурсне документације, који је објављен на Порталу јавних набавки дана 28.11.2018.године јасно и потпуно дефинише обим радова у обрасцу структуре цене у делу на који се позивате.

Наручилац ће извршити измене конкурсне документације у складу са одговором и померити рок за подношење понуда

