

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица Балканска 13
Број: 12.01.42600/29-18
Београд, 20.09.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3100/0728/2017, за набавку услуге “Израда и замена канала аеросмеше и горионика са клизним плочама и системом за смањење емисије азотних оксида (DeNOx)“ на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 12.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ : Подлоге за пројекат грађевинске дозволе треба припреми и даје Испоручилац. Очекујемо, али да ће грађевинска дозвола ће бити обавеза у уради Наручилац.

ОДГОВОР : По закону инвеститор може овластити пројектанта (у овом случају понуђача) да у његово име прибави грађевинску дозволу. Дакле, обавеза прибављања грађевинске дозволе ће бити у обавези извођача у име наручиоца.

ПИТАЊЕ : Испоручилац хоће да бандаже испаривача у зонама горионика између котама од + 16м до + 31м чу бити пажљиво демонтирани, маркирани и поново ћу се користити у монтажи нових панела испаривача у зонама испаривача од + 16м до + 31м. Предпостављамо да наручилац неинсистира на новим бандажима у тима зонама испаривача.

ОДГОВОР : Наручилац не инсистира на новим бандажима у наведеним зонама испаривача али извођач је у том случају обавезан да изврши репарацију старих бандажа према захтевима из конкурсне документације.

ПИТАЊЕ : Модел уговора члан 8 - 7 дана неће бити довољно за исправљање грешака. Молимо Вас да промените на 14 дана или на "разумни период договорен са Наручиоцем", у зависности од тежине случаја и могућности набавке опреме која ће бити замењена.

ОДГОВОР : Наручилац ће имајући у виду сложеност посла, дозволити рок од 7 дана за исправљање грешака мањег обима односно у случају грешака већег обима – разуман рок који ће накнадно, у зависности од околности самог случаја, дефинисати Пружалац и Корисник услуге. Наручилац ће у односу на наведено изменити конкурсну документацију у том делу.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

ПИТАЊЕ : Модел уговора члан 19 измене кд (тј. члан 17 основне кд - БЗР) - У последњем пасосу стоји - У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Корисник услуге може раскинути овај Уговор.

Молим Вас да ово ограничити на разлоге озбиљног кршења.

ОДГОВОР : Наручилац истиче да је у конкретном случају имао у виду кршење одредби овог члана у ком случају , како то стоји у наставку реченице, Корисник услуге МОЖЕ раскинути овај уговор.

Међутим, раскид уговора дефинисан је чланом 15 где су јасно наведени услови и начин раскидања уговора и то у случају непридржавања друге уговорне стране одредби овог уговора. Дакле, непоштовање било које одредбе уговора, може резултирати раскидом.

Свакако, интенција наручиоца није да уговор раскине уколико постоји обострани интерес за његовом реализацијом и уколико постоји добра воља обе уговорне стране за решавањем било које спорне ситуације.

Са друге стране, за наручиоца је , као друштвено одговорном правном лицу, веома важно да се обе стране придржавају уговорних одредби, посебно у делу безбедности и здравља на раду.

ПИТАЊЕ : Да ли је дозвољено да се замене постојећи пиromетри на коти од 43м другим пирометрима, погодним за СНЦР систем? Поред сигнала које корисник сада добија од постојећих пирометара, нови пиromетри ће такође обезбедити сигнале неопходне за контролу постројења СНЦР-а.

ОДГОВОР : Сагласни смо са предлогом да се замене постојећи пиromетри на коти 43м другим пирометрима, погодним за СНЦР систем. Трошак за наведени посао предвидети у оквиру понуде.

ПИТАЊЕ : Да ли се трошак снабдевања уреом за 12 месеци садржи у укупној цени уговора или ће то бити исказано одвојено?

ОДГОВОР : Ставка "Испорука реагенса у довољној количини за стални рад постројења и до истека гарантног периода." постоји у конкурсној документацији у листи цена, поз.5.3.

