

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Улица царице Милице број 2

Број: 12.01.46888/17-18

Београд, 30-04-2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку услуге „Капитални ремонт турбогенератора Б2 у ТЕ Костолац”, ЈН 3100/0736/2017, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ БРОЈ 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Понуђач разуме Закон о порезу на добит правних лица измењен децембра 2017. године и опсег опорезивања услуга плаћених страним компанијама које нису резиденти јурисдикције са системом преференцијалног пореза. Као последица тога, од априла 2018. године, само накнаде плаћене субјектима нерезидентима за услуге истраживања тржишта, рачуноводствене и ревизорке услуге, као и друге услуге у области правног и пословног консалтинга подлежу порезу на добит у Србији. Понуђач стога разуме да инострани понуђач не би био подложен порезу на добит по уговору чим страни понуђач оправда да није резидент надлежности са системом преференцијалног пореза, а члан 3. Модела уговора треба сходно томе модификовати.

ОДГОВОР 1:

Наручилац је својим Упутством о начину поступања у вези додељивања уговора страном лицу за набавку услуга и праћења реализације по закљученом уговору ради састављања пореских извештаја, од 23.03.2018. године, садржај конкурсне документације у делу који се односи на начин и услове фактурисања и плаћања ускладио са позитивно правним прописима, тако да се садржина конкурсне документације као и одредбе модела уговора у наведеном делу не могу мењати.

ПИТАЊЕ 2:

Према "Тендерској документацији" бр. ЈН / 3100/0736/20 Члан 4. - Осигурање квалитета Понуђач је обавезан да достави Инспекцијском телу (ангажованом од стране Наручиоца), сву потребну документацију у вези са недеструктивним испитивањем, као и заваривањем које захтева спецификација. Да ли бисте потврдили и сложили се да ће НДТ документација бити заснована на сертификатима о квалитету, резултатима мерења и слично? Сва упутства и мерне процедуре НН представљају знање и искуство НН и таква упутства не могу бити презентована нити предата другој страни.

ОДГОВОР 2:

Понуђач је дужан да достави сву неопходну документацију у вези извршених испитивања без разарања, која подразумева извештаје са резултатима мерења, сертификате, податке о коришћеној мерној опреми и осталу неопходну документацију која је обавезна код послова контролисања, у складу са важећим стандардима за ову област.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/4

ПИТАЊЕ 3:

Према "Тендерској документацији" бр. ЈН / 3100/0736/20: Члан 2.3.1 Статор генератора: Статорски систем хлађења воде: Провера актуатора уређаја за мерење температуре и замена неисправних уређаја. Обавеза Понуђача је замена до 5 комада дефектних актуатора. Да ли бисте потврдили да ће у опсегу постојати само замена термометара без замене актуатора, сензора?

ОДГОВОР 3

Одговор: Обавеза Понуђача је замена максимум 5 неисправних актуатора, уколико се инспекцијом утврди неисправност, у складу са тач.2.3.1. конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 4:

С обзиром на тачку 6.3, члан 6. "УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО САСТАВИТИ ПОНУДУ", и с обзиром на Техничку Спецификацију радова која већ постоји у ЈН, да ли је потребно је поднети било какав технички опис за ставку "Техничка документација која доказује испуњеност потребних техничких карактеристика"?

ОДГОВОР 4:

За позицију 201 Уређај за пречишћавање уља (сепаратор), табела 1, тачка 2.1.17 КД, потребно је доставити извод из каталога произвођача за означеном позицијом добра које се нуди.

ПИТАЊЕ 5:

С обзиром да Наручилац захтевао гаранцију за ниво вибрација, предлагемо да се у Предлогу Уговора, а на обострану сигурност ближе дефинишу услови гаранције: Понуђач ће обезбедити гаранцију за ниво вибрација турбоагрегата након завршетка одговарајућег ремонта у периоду од 18 месеци од преузимања услуге у складу са чланом 23. Модела Уговора. Ниво вибрација турбоагрегата након завршетка одговарајућег ремонта биће у истој зони као што је дефинисано према ИСО 7919-2 и ИСО 10816-2, као и пре одговарајућег ремонта.

ОДГОВОР 5:

Наручилац прихвата предложено појашњење у вези гаранције на ниво вибрација

ПИТАЊЕ 6:

Све горе наведене гаранције примењују се само у следећим случајевима: Понуђач услуга ће имати приступ локацији одмах пре застоја како би потврдио стварни статус вибрације јединице-турбоагрегата (тј. у временском оквиру од једног месеца).

ОДГОВОР 6:

Понуђач ће имати приступ локацији и увид у статус вибарција након потписивања Уговора.

ПИТАЊЕ 7:

Турбоагрегатом се мора управљати у складу са погонским упутствима О&М, поштујући нормално време стартовања, не прелазећи препоручене границе оптерећења итд.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	3/4

ОДГОВОР 7:

У термолектрани Костолац Б управљање турбогенератором се врши у складу са погонским упутствима произвођача опреме.

ПИТАЊЕ 8:

Свака необична вибрација која се деси у току гарантног периода ће бити дозначена Пружаоцу услуга без одлагања, тако да се може ублажити свака даља штета на опреми.

ОДГОВОР 8:

Наручилац ће без одлагања одмах обавестити Пружаоца услуга о свакој идентификованој неусаглашености која је у обиму радова на које Пружалац услуге даје гаранцију, у складу са конкурсном документацијом ове ЈН.

ПИТАЊЕ 9:

Наручилац је обавезан да води континуирану евиденцију рада у гарантном року (тј. да потврди усаглашеност са горе поменутих условима 2. и 3.).

ОДГОВОР 9:

У термоелектрани Костолац Б постоји континуирана евиденција свих параметара рада турбогенератора.

ПИТАЊЕ 10:

Да ли ће Наручилац обезбедити Пружаоцу услуге просторије на радилишту као што је канцеларија, простор за пресвлачење, тоалети и слично?

ОДГОВОР 10:

У конкурсној документацији, тачка 2.1.1. Припремни радови, дефинисано је да је обавеза Понуђача постављање контејнера за особље и опрему. Наручилац ће обезбедити тоалете за особље Пружаоца услуге. Наручилац ће омогућити Пружаоцу услуге додатно и коришћење постојећег контејнера за смештај радника који се налази на коти турбине (12.00 м) у ТЕ Костолац Б. Контејнер се састоји од две просторије.

ПИТАЊЕ 11:

Да ли Наручилац поседује траверсе као и сертификоване сајле и ужад за подизање турбинских кућишта и ротора и да ли ће их уручити Пружаоцу Услуге?

ОДГОВОР 11:

Наручилац поседује траверсе и сајле и ужад за подизање турбинских кућишта, али исте нису сертификоване. Наручилац ће омогућити изабраном Понуђачу коришћење поменуте опреме, уколико Понуђач оцени да иста задовољава за планиране активности. Уколико Понуђач оцени да поменута опрема не задовољава дужан је да обезбеди опрему неопходну за извођење планираних радова, у складу са тач. 2.1.1. Припремни радови.

ПИТАЊЕ 12:

Да ли Наручилац поседује постоље за све роторе и да ли ће их предати на коришћење Пружаоцу услуге?

ОДГОВОР 12:

Наручилац поседује постоље за роторе ниског притиска и за ротор средњег притиска. Поменута постоља Наручилац ће ставити Понуђачу на располагање уколико Понуђач оцени

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	4/4

да иста задовољавају. Наручилац не поседује постоље за ротор високог притиска и за ротор генератора. У конкурсној документацији, тач. 2.1.1. Припремни радови, наведено да је обавеза Понуђача да обезбеди сав неопходни алат и потрошна средства за извођење предвиђених радова у капиталном ремонту.

ПИТАЊЕ 13:

Да ли ће Наручилац ставити на располагање своју радионицу за време извођења ремонтних радова?

ОДГОВОР 13:

У конкурсној документацији, тач. 2.1.1. Припремни радови, наведено да је обавеза Понуђача да обезбеди сав неопходни алат и потрошна средства за извођење предвиђених радова у капиталном ремонту. Наручилац ће обезбедити простор за смештај опреме Понуђача и напајање електричном енергијом.

ПИТАЊЕ 14:

Да ли ће Наручилац обезбедити руковаоце краном према захтевима радилита?

ОДГОВОР 14:

Наручилац ће обезбедити лице које ће руковати краном.

ПИТАЊЕ 15:

Молимо Вас да пружите потенцијалним понуђачима Извештаје о вибрационом стању турбоагрегата протеклих година уколико постоје.

ОДГОВОР 15:

Вибродиагностика турбогенератора врши се сваке године по изласку блока из ремонта. Последња вибродиагностика блока Б2 извршена је након ремонта Б2 2017. године од стране овлашћене фирме. Измерене вибрације у стационарном режиму рада и приликом залетања блока су у домену квалитета А, осим лежаја генератора који су у домену класе Б сходно ИСО 10816, што указује на добро стање турбогенераторског постројења блока Б2. Изабраном Понуђачу биће стављени на увид извештаји о извршеним мерењима вибрација након потписивања Уговора.

ПИТАЊЕ 16:

Молимо Вас да пружите информације о случајевима повећаних вибрација уколико је таквих било?

ОДГОВОР 16:

Није било случајева повећаних вибрација.


 КОМИСИЈА ЗА ЈН 3100/0736/2017
