

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

УПРАВА ЈП ЕПС

Улица царице Милице број 2

Број: 12.01.-45857/9-18

Београд, 22-02-2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, за јавну набавку добара- „Опрема за погон“, ЈН/8200/0010/2017, на захтев заинтересованих лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр.4**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: У конкурсној документацији наручиоца под тачком „3.Техничка спецификација“ за Партију 1 на страни 12 од 147 и 13 од 147, наручилац наводи да је уз понуду потребно доставити и извештај о испитивању издате од стране независне акредитоване лабораторије а према стандарду SPRS N.F4.101.

- Кабловске папучице за гњечење Cu 6 мм², 10мм², 16мм², 25мм², 35мм², 50мм², 70мм², 95мм².
- Кабловске папучице цевасте Cu 10мм², 16мм², 25мм², 35мм², 50мм², 95мм².
- Кабловске папучице цевасте Al 70мм², 150мм²,
- Кабловске папучице AlCu 16мм², 35мм², 50мм², 70мм², 95мм², 150мм².
- Кабловска папучица водонепропусна биметална AlCu 70мм², 95мм², 120мм².150мм², 185мм², 240мм².
- Спојне чауре неизоловане Cu 10мм², 16мм², 25мм², 35мм², 50мм², 70мм², 95мм².
- Спојне чауре неизоловане Al 16мм², 25мм², 35мм², 50мм², 70мм², 150мм².
- Редуцир чауре Al 70/50мм², 95/70мм², 150/70мм², 150/95мм².
- Високонапонске спојне чауре Al са преградом ALSC 150мм², ALSC 185мм².
- Високонапонске редуцир чауре Al са преградом ALSC 240/150мм².
- Биметалне спојне чауре AlCu 70/50мм², 95/70мм², 150/95мм², 185/95мм².
- Компресиона спојна чаура за гњечење Al 16мм², 25мм², 35мм², 50мм², 70мм².
- Изолационе водонепропусне спокне чауре Al/Al 16/16 мм², 25/25 мм², 35/35 мм², 50/50 мм², 70/70 мм².
- Изолационе водонепропусне спојне чауре Al/Fe 50/50 мм², 70/70 мм².
- Сворњаци за кабловске главе Al/Cu 150 мм², 185 мм², 240 мм².

Извештај о испитивању издат од стране независне акредитоване лабораторије према SPRS N.F4.101.

Да ли ће се понуда сматра исправном уколико за горе наведене позиције уместо извештаја о испитивању издатим од стране независне акредитоване лабораторије

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

према SPRS N.F.4.101. за поједине позиције достави извештај о испитивању независне акредитоване лабораторије а према тренутно важећим стандардима SPRS N.F.4.106/86 и SRPS EN 50483-4:2010 ?

ОДГОВОР 1: Понуда ће се сматрати исправном. Наведени извештаји могу бити издати од независне акредитоване лабораторије по тренутно важећим стандардима.

ПИТАЊЕ 2: У конкурсној документацији наручиоца под тачком „3. Техничка спецификација“ за Партију 3 на страни 32 од 147 и 33 од 147, наручилац наводи:

- Топљиви уметак осигурача ТУТ 6А, 10А, 16А, 20А, 63А називног напона 500V, прекидна моћ 50кА, I/t временска карактеристика gG.
- Топљиви уметак осигурача D01 10А, 16А, називног напона 400V, прекидна моћ 50кА, I/t временска карактеристика gG.
- Топљиви уметак осигурача D02 20А, називног напона 400V, прекидна моћ 50кА, I/t временска карактеристика gG.

Извештај о испитивању према SRPS EN 60269 или одговарајући.

Напомена 1: Ауторизација произвођача је саставни део понуде.

Напомена 2: Сертификати ISO 9001 и ISO 14001 произвођача су саставни део понуде.

Напомена 3: Извод уз каталога је саставни део понуде.

Напомена 4: Извештај са типског испитивања је саставни део понуде.

Напомена 5: Ако Извештај са типског испитивања није на српском језику, Извод из Извештаја са типског испитивања преведен на српски језик од стране овлашћеног судског тумача, је такође саставни део понуде.

Напомена 6: Сертификат о усаглашености за ножасте осигураче који је издала надлежна институција у Републици Србији. Наведени документ је потребно доставити и за добра која су произведена у Републици Србији.

Напомена 7: Сву наведену документацију довољно је доставити за једну назначену струју осигурача (извештај за једну називну струју осигурача покривају све назначене струје).

Да ли се понуда сматра исправном уколико се уместо извештаја са типског испитивања за горе наведене позиције доставе сертификати од независне акредитоване лабораторије по одговарајућем стандарду ?

Да ли је потребно за горе наведене позиције доставити сертификате о усаглашености обзиром да се у напомени 6 наручилац позива на ножасте осигураче ?

ОДГОВОР 2: Понуда ће се сматрати исправном, уколико се достави сертификат од независне акредитоване лабораторије који је у складу са наведеним стандардима.

Дошло је до штампарске грешке, потребно је доставити сертификат о усаглашености који је издала надлежна институција у Републици Србији за све наведене позиције. У складу са тим биће извршена измена конкурсне документације.

