



Додатне информације и појашњења

Ознака формулара

QF-G-029

Број страна

1/6

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица Балканска 13
Број: 12.01.395383/23-18
Београд, 10.09.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку „Одржавање ТС 110kV и далековаода 35, 20, 10 и 1 kV и опрема, материјал и резервни делови“, ЈН/1000/0514/2018 на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ Бр. 7.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страницама Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

Питање 1: На страни 309. Конкурсне документације, у делу додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, као доказ за испуњење услова финансијског капацитета наведено је да се услов сматра испуњеним „ако је понуђач у претходне три обрачунске године (2015,2016 и 2017) остварио укупан пословни приход“ у одређеним износима наведеним по партијама.

Молимо Наручиоца да потврди да се наведени услов сматра испуњеним уколико је понуђач наведени укупни пословни приход по партијама остварио у збиру у претходне три обрачунске године, а не појединачно за сваку од наведених година.

Одговор: Да, како јасно произилази из формулације предметног услова захтева се да је Понуђач остварио пословни приход у одређеним износима за сваку партију у претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017.) кумулативно (укупно) а не појединачно за сваку годину.

Питање 2: На страни 309. Конкурсне документације у делу доказа о испуњености услова финансијског капацитета, као један од доказа наводи се Извештај о бонитету (образац БОН-ЈН) издат од стране надлежног органа (АПР-а).

Како је наведени Извештај о бонитету за претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017) Агенција за привредне регистре почела да издаје од априла месеца текуће године, а у Конкурсној документацији није наведено да исти мора бити издат у неком периоду у односу на време отварања понуда, молимо Наручиоца да потврди да ће као доказ испуњења услова финансијског капацитета прихватити Извештај о бонитету за претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017) издат у априлу месецу 2018. године или касније

Одговор: Наручилац није захтевао одређени период у коме мора да буде издат БОН ЈН од стране АПР за захтеване године.

Наручиоцу је прихватљив Извештај о бонитету за обрачунске године (2015, 2016 и 2017.) издат од стране АПР у априлу месецу 2018. године

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/6

Питање 3: На страни 386. Конкурсне документације у делу који се односи на Модел уговора наведено је да „Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди“.

Молимо Наручиоца да потврди да дати Модел уговора није потребно попуњавати са матичним подацима Понуђача, подацима о цени, року испоруке, гарантном року и сл. већ само потписати и оверити.

Одговор: Дати модел Уговора није обавезно попунити са матичним подацима, подацима о цени, року испоруке и гарантном року и сл, али је исти потребно потписати и оверити као потврда да сте саглоасни са садржином истог и доставити уз понуду

Питање 4: На страни 396. Конкурсне документације у делу који се односи на Модел уговора о чувању пословне тајне и поверљивих информација није наведена информација као за претходно наведени Модел уговора, да „Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди. Молимо Наручиоца да потврди да дати Модел уговора о чувању пословне тајне и поверљивих информација није потребно попуњавати већ само потписати, оверити и доставити уз понуду.

Одговор: Модел уговора о чувању пословне тајне и поверљивих информација је саставни део Модела Уговора односно прилог Уговора, (Прилог 6), и исти као и модел уговора није обавезно попунити, али је исти потребно потписати и оверити као потврда да сте сагласни са садржином истог и доставити уз понуду

Питање 5: На страни 401 Конкурсне документације дат је Прилог о безбедности о здрављу на раду. Како о истом у Конкурсној документацији не постоји информација о начину доставе уз понуду, молимо Наручиоца да потврди да наведени Прилог није потребно попуњавати већ само доставити уз понуду.

Одговор: Прилог о безбедности и здрављу на раду је такође саставни део Модела уговора (Прилог 7) и исти је потребно само доставити уз понуду.

Питање 6: У делу Конкурсне документације-Обрасци број 1.1-1.14, испод Табеле 3 која се налази у оквиру сваког од ових Образаца, потребно је наведене обрасце потписати и оверити печатом.

Како се у оквиру истих налази место предвиђено за потпис и оверу од стране подизвођача, молимо Наручиоца да потврди да је у случају заједничке понуде, без ангажовања подизвођача, где је Споразумом о заједничком наступу уређено да Носилац посла потписује понуду, потребно да исти на месту предвиђеном за потпис Понуђача потпише понуду и овери печатом, а да место предвиђено за потпис и оверу од стране Подизвођача остави празно, с обзиром да истог не ангажује.

Одговор: Јасно је да обрасце 1.1 до 1.14 Конкурсне документације није не потписује и оверава печатом подизвођач, ако Понуђач не подноси понуду која укључује подизвођаче. Дакле у случају заједничке понуде, без ангажовања подизвођача потребно да Носилац посла на месту предвиђеном за потпис Понуђача потпише понуду и овери печатом, а да место предвиђено за потпис и оверу од стране Подизвођача остави празно, с обзиром да истог не ангажује



Додатне информације и појашњења

Ознака формулара

QF-G-029

Број страна

3/6

Питање 7: На страницама 291 (за Партију 12) и 307 (за Партију 14) Конкурсне документације наводите следећи текст: „3.12.2 и 3.14.3 Квалитативни и квантитативни пријем

Продавац је обавезан да писаним путем обавести Купца о датуму и месту пријемног испитивања најмање 4 радна дана пре планираног термина испитивања и да уз позив достави предлог Плана пријемног испитивања, за позиције за које је тачком 3.12.1 (3.14.2) предвиђен предлог протокола о пријемном испитивању.

Купац ће формирати Стручни радни тим до 3 (три) Члана који ће у лабораторији производођача извршити пријемно испитивање у складу са важећим стандардима за предмет набавке“. Како под тачкама 3.12.1 и 3.14.2 нема наведене ниједне позиције, молимо Наручиоца да потврди да се овим сматра да за позиције из Партије 12 и Партије 14 нису предвиђена пријемна испитивања у лабораторијама Произвођача.

Уколико се овом формулатијом ипак сматра да су пријемна испитивања обавезна за све позиције из Партије 12 и Партије 14, молимо вас да се од исте одустане, јер би за поједине позиције цена пријемних испитивања у лабораторијама Произвођача далеко премашила цену опреме.

Одговор: Пријемно испитивање ће се спроводити у лабораторији производођача само за позиције за које је захтевано да се уз понуду достави Предлог протокола о пријемном испитивању. Имајући у виду да ни за једну позицију из обрасца структуре цене за Партију 12 и Партију 14 није захтеван предлог протокола о пријемном испитивању, јасно је да за предметне партије није предвиђено пријемно испитивање у Лабораторији производођача.

Питање 8: Да ли постоји могућност да позиције од 639 до 659 избаците из партије 11. машинска роба и потрошни материјал јер то не спада у вијачну робу и ми као производођачи вијачне робе не можемо поседовати тражену техничку документацију и сертификате за те позиције јер то спада у електро материјал? Уколико ми набавимо од производођача више ће да вас кошта него да узмете ви директно.

Одговор: Имајући у виду потребе Наручиоца, Наручилац остаје при захтеву за добрима захтеваним под позицијама од 639 до 659 Обрасца структуре цене за Партију 11.

Питање 9: У конкурсној документацији, Одељак 3 – Техничка спецификација, Партија 4: Делови за трансформаторе, позиција бр. 46 гласи:

„Силикагел (СиO₂ - 97%, Al₂O₃ - 3%), Јединица мере: комад, Количина: 550“

Да ли је у питању грешка при навођењу јединице мере - комад, обзиром да се Силикагел производи у виду куглица које се продају у паковањима чија се тежина декларише у грамима или килограмима?

Молимо Вас да дефинишете одговарајућу јединицу мере и количину која Вам је потребна како би понуђачи могли да припреме одговарајућу понуду, обзиром да је немогуће понудити 550 комада куглица Силикагела.

Одговор: Наручилац је у конкурсној документацији грешком навео погрешну јединицу мере комад уместо килограм. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у наведеном делу у Одељаку 3- Техничка спецификација, Партија 4 , Делови за трансформаторе позиција бр.46 тако што јединицу мере комад мења у килограм, као и у обрасцу структуре цене за наведену позицију.

46

Силикагел (SiO₂ - 97%, Al₂O₃ - 3%)

килограм

550

 Додатне информације и појашњења	Ознака формулара Број страна	QF-G-029 4/6
--	---	-------------------------------

Питање 10: У конкурсној документацији под тачком 3.9.18 Рок и место испоруке је наведено

Место испоруке је на локацијама Купца и то: магацин техничког центра Нови Сад, магацин техничког центра Београд, магацин техничког центра Крагујевац, магацин техничког центра Краљево, магацин техничког центра Ниш. Тачне адресе магацина и диспозиције биће дате изабраном понуђачу приликом потписивања Уговора.

Одговор: Магацини су у градовима који су наведени за Техничке центре (БГД, Краљево Нови Сад, Ниш, Крагујевац.)

Питање 11: Молимо да објавите листу батерија по локацијама испорука, као допуну конкурсне документације, како би понудачи могли прецизно одредити трошкове испоруке и монтаже батерија?

Одговор: Предмет ове ЈН је набавка батерија које ће се монтирати и што се тиче испоруке наведени су магацини ТЦ, тј локације које одреди Наручилац на територији свог ТЦ. Списак батерија и локација за замену није неопходан, а што се тиче одређивања трошкова водите се тиме да то може бити на било ком месту и у било ком ТЦ на територији ЕПС-а.

Питање 12: Конкурсној документацији под тачком 3.9.3 а) Одвоз старих акумулаторских батерија по објектима (локацијама) стоји: Изабрани понудач је у обавези да одвезе све старе батеријске ћелије и сталажу и изврши њихову демонтажу.

Да ли је понудач обавезан да преузме све оловне батерије? Да ли је понудач обавезан да преузме све НиЦд батерије?

Одговор: Да, Понуђач је у обавези да преузме, тј однесе, све врсте батерија са локације на којој је испоручио нове батерије, на локацију коју одреди Наручилац

Питање 13: Даље под тачком 3.9.3 а) Одвоз старих акумулаторских батерија по објектима (локацијама) стоји: "Типови су оловне АКУ батерије типа OPzS-250,OPzS-300, OPzS-350 укупно 16 АКУ батерија"

Молимо Вас да доставите спецификацију ових 16 батерија по типовима и количинама како би понудачи били у могућности припремити прецизну понуду

Одговор: Старе батерије нису предмет набавке ове ЈН, већ само предмет одлагања, тако да спецификација нија неопходна.

Што се тиче оловних ОПзС 250-350 батерија имају 55 чланака, док НиЦд батерије КПЛ 120-150 имају 90 чланака

Питање 14: У тендерској документацији ЈН/1000/0514/2018 - Одржавање ТЦ 110kv и далековода 35,20,10 и 1 kv и опрема, материјал и резервни делови, нашли смо на нејасноће. Да ли нам можете појаснити, шта се тачно подразумева за ставке: 240, 241, 242 поп нитне Цу+челик, да ли сте мислили на поп нитне израђене од бакра или челика, као и за ставке од 206 до 229, такође су поп нитне Ал+челик, па нам остаје нејасно да ли су поп нитне израђене од алуминијума или од челика. Или је то ипак, комбинација два материјала?

Одговор: Позиције Партије 11 240, 241, 242 су израђене -глава поп нитне је израђена од бакра а тело од челика;

 Додатне информације и појашњења	Ознака формулара QF-G-029
Број страна 5/6	

Позиције Партије 11 су израђене и то: 206 до 229 глава поп нитне је израђена од алуминијума, а тело од челика;

Питање 15: У тендерској документацији за јавну набавку коју сте објавили на порталу јавних набавки, нашли смо на одређене недоумице, молимо Вас да нам одговорите на питања.

ПАРТИЈА 8, ставке под редним бројевима 109., 110., 111 Калорифери, у називу позиције стоје „Калорифер ДО“ па јачина калорифера, а у опису позиције стоји „Калорифер са грејачима“ па јачина калорифера.

Да ли се морају нудити калорифери са ТАЧНО наведеним јачинама или се може нудити „до 5kW, до 7kW, до 9kW“?

Одговор: Наручилац појашњава да је неопходно да се понуде калорифери снаге 5kW, 7kW, и 9kW, и у складу са датим одговором Наручилац ће извршити измену конкурсне документације односно техничку спецификацију и образац структуре цене у делу који се односи на наведене позиције.

Питање 16: Због годишњих одмора који су најинтезивнији у овом периоду и обимности тендерске документације, да ли постоји могућност померања датума за предавање тендерске документације?

Одговор: Обзиром да ће Наручилац извршити измену конкурсне документације у складу са датим појашњењима у обавези је да помери и рок за подношење понуда у складу са Законом о јавним набавкама.

Молим Вас за одговор на доле наведена питања по горе наведеној јавној набавци за партију 9;

Уколико наручлац има на објектима старе АКУ батерије, Изабрани понуђач је у обавези да однесе старе батерије (без монтаже нових) и изда документ о збрињавању опасног отпада, према захтеву Наручиоца. Типови су оловне АКУ батерије типа OPzS-250, OPzS-300, OPzS-350 укупно 16 Аку батерија. Наручлац наводи да уколико на локација има старих батерија (а затим наводи да их је 16, различитог типа, уз непотпуну спецификацију), у обавези смо да их преузмемо. Обзиром да за откупну вредност старих батерија можемо умањити цену у Понуди како би била конкурентнија, молимо Наручиоца да достави следеће информације:

Питање 1: Специфицирати тачан број и тип чланака за сваку стару АКУ Батерију, као и укупан број старих АКУ батерија истог типа (које се не мењају новим батеријама) а које ће Испоручилац морати да преузме са објекта

Молимо наручиоца да у техничкој спецификацији дефинише тачан број и тип чланака за сваку стару батерију и укупан број АКУ батерија.

Одговор: Старе батерије нису предмет набавке ове ЈН, већ само предмет одлагања, тако да спецификација нија неопходна.

Што се тиче оловних ОПзС 250-350 батерија имају 55 чланака, док НиЦд батерије КПЛ 120-150 имају 90 чланака.

Питање 2: На који начин (где у структури цене, јединично или кумултивно) исказати цену за откуп старих батерија које нису предмет замене новим батеријама? Молимо



Додатне информације и појашњења

Ознака формулара

QF-G-029

Број страна

6/6

наручоца да дода у структури цене позицију за исказивање цена за откуп стarih батерија које нису предмет замене новим.

Одговор: Старе батерије нису предмет набавке ове ЈН, већ само предмет превоза И одлагања на локацију коју одреди Наручилац.

Тако да оне се у том случају неоткупљују, већ само превозе И привремено складиште до евентуалне лицитације.

