

	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>1/1</b>

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
 УПРАВА ЈП ЕПС  
 Улица Балканска 13  
 Број: 12.01.23484/15-18  
 Београд, 28.05.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку за јавну набавку услуга „Идејни пројекат прикључења блокова ТЕНТ А3 и ТЕНТ А4 на топлификациону мрежу Обреновца“, број ЈН/1000/0374/2017, на захтев заинтересованиог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
 Бр.1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

У вези са ЈН 1000/0374/2017 и испуњењем обавезних услова за учешће, у делу 5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности кор је предмет јавне набавке, предвиђену посебним прописом:

3.важећу лиценцу за израду техничке документације (ПО52Е1 — пројеката електроенергетских инсталација високог и средњег напона за термоелепране снаге 10MW и више), за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства.

Молимо да појасните да ли је неопходно поседовање лиценце ПО52Е1 јер је тражена лиценца ПО52Е1 , предвиђена за пројекте електроенергетских инсталација високог и средњег напона за термоелепране 10 и више.

Поз. 4.1. "Циљ израде" наводи да су предмет техничке документације "измењивачке станице на блоковима 1 и 2", а поз. 4.2. "Садржај и обим документације" да документација треба да обухвати електро напајање постројења, укључујући и пумпне станице.

Све наведене позиције са обрађују на ниском и највише средњим напонима, испод 35 kW, што по номенклатури лиценци ИКС Србије припада личној лиценци 350 и не припада области примене горе наведене лиценце. Из тог разлога сматрамо да се наведена лиценца може изоставити из захтеваних обавезних услова.

**ОДГОВОР 1:**

Лиценцу ПО52Е1 и текст у загради (електроенергетске инсталације високог и средњег напона за електране снаге веће од 10 MW) Комсија Наручиоца ће брисати из услова предвиђених конкурсном документацијом с обзиром да је реч о пројектовању измењивачких станица које се напајају са ниског, евентуално средњег напона, довољна је лична лиценца 350. У складу са датим одговором комисија наручиоца ће извршити измену конкурсне документације.



КОМИСИЈА