

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице број 2
Број: 12.01.94109/ ~~7~~-18
Београд, 19-03-2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку број ЈН/1000/0591/2017, за јавну набавку услуга „Санација буке као последица рада трансформатора у ТС 10/0,4 kV” даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ БР. 3

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1

Да ли су прихватљива уверења о еталонирању инструмената издата од стране
На основу докумената АТС-а Правила за остваривање прихватљиве следивости мерења – АТС – РА03 предметна уверења су прихватљива АТС-у и одговарајућем министарству за заштиту животне средине.
Образложење – појашњење:

1. Документ АТС-а Правила за остваривање прихватљиве следивости мерења - АТС – РА03 у тачки 4. под 4.1 (страна 7/10 – означени линкови за следљивост) неспорно објашњава и упућује на прихватљивост уверења лабораторије
2. Лабораторија се налази на листи националних лабораторија ВРМ лабораторија за еталонирање. На линку се налази калибрације и могућност мерења (Calibration and Measurement Capabilities).

У прилогу се налазе:

1. Правила за остваривање прихватљиве следивости и мерења – АТС – РА03,
2. Калибрације и могућност мерења (Calibration and Measurement Capabilities).

ОДГОВОР 1

Конкурсном документацијом за предметну ЈН је као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке, између осталог прописано:

„...3. Да је опрема еталонирана у претходне 2 (словима: две) године до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, а калибратор у последњих годину дана, од стране акредитоване лабораторије.
А као доказ за исто регулирано је:

- „ ... 3. Важеће уверење о еталонирању инструмента не старије од 2 (словима: две) године и калибратора не старије од 1 (словима: једне) године које гласи на име Понуђача, издато од стране акредитоване лабораторије;
4. Акредитација лабораторије која је извршила еталонирање инструмената и калибратора“.

Конкурсном документацијом је у тачки 3.1. Општи захтеви наручиоца, између осталог регулисано:

„...Мерење нивоа буке у животној средини се мора вршити у складу са следећом законском регулативом: ...

• Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке („Сл. гласник РС“, број 72/10)...

Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке („Службени гласник РС“, бр. 72/2010 од 8.10.2010. године) у чл. 2 и 3. регулише:

„Члан 2.

Мерење буке у животној средини може да врши стручна организација која: ...

3) је акредитована код надлежног акредитационог тела.

Испуњеност услова из става 1. тачка 3) овог члана доказује се на основу додељеног акта о акредитацији којим овлашћено акредитационо тело утврђује компетентност организације да обавља послове из обима акредитације“.

„Члан 3.

„Мерење буке у животној средини може да врши стручна организација која поседује опрему у складу са стандардима и има простор за чување и држање опреме и документације.

Стручна организација треба да има следећу опрему:

1) звукомер, односно систем за мерење или аквизицију података класе 1 према стандарду IEC 61672-1;

2) филтер класе 1 према стандарду IEC 61260;

3) калибратор звука класе 1 према стандарду IEC 60942.

За мерење буке у животној средини звукомер, односно систем за мерење и аквизицију података треба да омогући: аутоматски временски запис еквивалентног нивоа буке L_{eq} , статистичких параметара и филтрирање по терцама и октавама.

Опрема мора да буде еталонирана сваке две године од стране акредитоване лабораторије“.

На основу наведеног јасно следи да опрема мора бити еталонирана од стране акредитоване лабораторије, а не од лабораторије која има само доказ о следљивости мерења, што је доказ о испуњењу само једног од подзахтева стандарда по којем се акредитују лабораторије за еталонирање.

ПИТАЊЕ 2

У напмени обрасца бр. 7 наводите уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла и сваки члан групе понуђача у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњење ове напомене је немогуће јер је број комплета инструмената минимално 12+12 и минимално 12 возила чини образац немогућим и када би се умножио више пута. Предлажемо да се на овај образац примени напомена из обрасца бр. 8 у коме би сваки од чланова групе попунио образац са својим техничким капацитетом и оверио.

Напомена из обрасца 8:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОДГОВОР 2

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Наручилац ће прихватити Образац 7 који је попуњен и оверен од стране носиоца посла и сваког члана групе понуђача у своје име.

Наручилац ће прихватити и Образац 7 који је попуњен и оверен само од стране једног или више чланова групе сваки у своје име.

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Одговори на питања су саставни део конкурсне документације.

Понуда за предметну јавну набавку мора бити сачињена у складу са одговорима на питања за ЈН/1000/0591/2017.

Комисија именована Решењем бр. 12.01.-
147641/3-17 од 14.09.2017. године



Александар