

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице број 2
Број: 12.01.94109/8-18
Београд, 19-03-2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку број ЈН/1000/0591/2017, за јавну набавку услуга „Санација буке као последица рада трансформатора у ТС 10/0,4 kV“ даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ БР. 4**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1

У складу са називом саме јавне набавке – Санација буке као последица рада трансформатора у ТС 10/0,4 kV мишљења смо да је од већег интереса мерењима доказати да ли је проблем у буци која производи трансформатор или бука настаје због лоше међуспратне конструкције између трафо станице и простора са којим се граничи, а који је потребно да задовољи одређене стандарде односно вредности за бучну просторију каква је свакако трафостаница. У тендерској документацији није нигде наведено да треба измерити звучну изолацију трафостанице уколико мерења буке докажу да измерени нивои прелазе дозвољене граничне нивое што и има смисла да би се адекватно санирала бука.

Молимо Вас да размотрите и мерења звучне изолације као један важан параметар који би дао адекватно стање проблема и у складу са тим обавестите на примену одговарајућих стандарда.

ОДГОВОР 1

Мерење акустичне изолације (R_w) није потребно, а није ни могуће. Мерење акустичне изолације је испитивање са искљученим трансформатором. Прекорачења која буду само у објектима могу са претпостављеним вредностима да дефинишу санацију. Проценат је веома мали са аспекта акустике. Трафои у објектима имају извештај о вредностима акустичних преграда који су задовољили, јер је то био један од услова пуштања у рад новог трафоа. Дакле, нису потребна акустична мерења за трафо који прекорачи ниво дозвољене буке.

Одговори на питања су саставни део конкурсне документације.

Понуда за предметну јавну набавку мора бити сачињена у складу са одговорима на питања за ЈН/1000/0591/2017.

Комисија именована Решењем бр. 12.01.-
447641/3-17 од 14.09.2017. године



Handwritten signature: Александар