

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/5

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Улица царице Милице број 2

Број: 12.01. 81214/5-18

Београд,

05-03-2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку „Блок трансформатора за А5 ТЕНТ-А”, ЈН/3000/1252/2017 на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Молимо Вас за одговор

А) Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се за припрему и предају Понуде могу користити обрасци у едитабилном формату, попуњени на рачунару, који су по садржини у потпуности еквивалентни оригиналној конкурсној документацији.

Б) Молимо Вас да потврдите да је прихватљиво да се Изјава корисника достави на меморандуму Наручиоца, при чему иста садржи елементе наведене у Обрасцу 7.

ОДГОВОР 1:

А) Да, за припрему и предају Понуде могу се користити обрасци у едитабилном формату, попуњени на рачунару, који су по садржини у потпуности еквивалентни оригиналној конкурсној документацији.

Б) Да, потврда о референтним набавкама може се доставити на меморандуму Наручиоца и мора да садржи све податке захтеване у Обрасцу број 7.

ПИТАЊЕ 2: Конкурсном документацијом је захтевано да језик Понуде буде српски.

Молимо Вас за одговор да ли је за Наручиоца прихватљиво да се део документације која се доставља уз Понуду, на пример: ISO сертификати, Извештај о спроведеном испитивању, Цртежи, Каталози, Изјава корисника, остала Техничка документација достави на Српском или Енглеском језику.

ОДГОВОР 2: као што је већ наведено у тачки 6.1 конкурсне документације за предметну ЈН:

„6.1 Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Део понуде који се тиче техничких карактеристика може бити достављен на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/5

документ на енглеском језику потребно превести на српски језик, Наручилац ће позвати понуђача да у примереном року изврши превод тог дела понуде.“

ПИТАЊЕ 3: Предмет јавне набавке је блок трансформатор који треба да замени постојећи.

Како би били у могућности да Понуду припремимо на адекватан начин, молимо Вас да нам током следеће недеље (06.-08.03.) омогућите обилазак локације и увид у постојеће стање на објекту.

ОДГОВОР 3: Обилазак локације је омогућен свим заинтересованим лицима. Потребно је да заинтересовано лице, електронском поштом поднесе писмеи захтев контакт особи у овом поступку ЈН, која ће најкасније у року од 24 часа обавестити заинтересовано лице о термину обиласка. Заинтересовано лице предаје овлашћеном лицу наручиоца пуномоћје за обилазак локације и након истог потписује записник о обиласку локације.

ПИТАЊЕ 4: Првом изменом Конкурсне документације измењен је услов за пословни капацитет - 6.1.

Молимо Вас да потврдите да је изменом поменутог услова захтевано да уколико Понуђач није и Произвођач пословни капацитет у вези раније испоруке може да задовољи Произвођач понуђених трансформатора.

ОДГОВОР 4: Да, уколико је члан у заједничкој понуди.

ПИТАЊЕ 5: Конкурсном документацијом, Образац 2. – Образац структуре цене нису најјасније дефинисана поља за упис збирних цена („УКУПНО А“, „УКУПНО А“, „УКУПНО А+Б“) у смислу уноса вредност са или без ПДВ-а.

Молимо Вас да појасните да ли треба унети вредности са или без ПДВ-а, односно евентуално предвидите и поља за унос без ПДВ (колоне 7.).

ОДГОВОР 5: Потребно је унети укупно вредност без ПДВ и укупну вредност са ПДВ, у складу са овим одговором биће извршена измена обрасца структуре цене.

ПИТАЊЕ 6: Предмет јавне набавке се тиче новог трансформатора.

Молимо Вас да појасните/потврдите следеће:

- Овом ЈН нису предвиђене активности на постојећем трансформатору.
- Након испоруке трансформатора на локацију – ТЕНТ А, у случају да припадајући трафо бокс није спреман за прихват новог трансформатора, обавеза Продавца је истовар и монтажа на расположивом/привременом простору, без обавеза за касније премештање на коначну позицију.

ОДГОВОР 6: Обавеза понуђача је да нови трансформатор допреми, истовари, увуче и комплетира у трафо боксу који је у моменту испоруке расположив. Понуђач нема обавезу каснијег премештања и манипулисања предметним трансформатором.

ПИТАЊЕ 7: Тендерском документацијом, односно Чланом 8. Уговора дефинисано је да у случају замене Добра током гарантног рока на замењеном Добру тече нови гарантни рок од датума замене.

Молимо за допуну члана 8. Уговора следећим:

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	3/5

У сваком случају, гарантни рок за замењена Добра истиче 60 месеци од датума комплетирања трансформатора на месту уградње и након тога сви накнадни захтеви Наручиоца по основу гарантног рока су искључени.

ОДГОВОР 7: Гарантни рок за испоручен трансформатор почиње од дана комплетирања трансформатора на месту уградње.

Уколико се током гарантног рока обави интервенција на активним деловима трансформатора (магнетно језгро, намотаји, изолатори, кућиште), нови гарантни рок од 60 месеци почиње да се рачуна након успешног завршетка отклањања недостатка. Уколико се током гарантног рока обави интервенција на помоћној опреми трансформатора (хладњаци, мониторинг систем,...), нови гарантни рок од 60 месеци почиње да се рачуна након успешног завршетка отклањања недостатка само за замењени део.

ПИТАЊЕ 8: Тендерском документацијом, односно Чланом 12. Уговора дефинисано је да у случају закашњења са испоруком дужег од 20 (словима: двадесет) дана, Купац има право да једнострано раскине овај Уговор и од Продавца захтева накнаду штете и измакле добити.

Наиме, имајући у виду природу предметне набавке, можете ли да нам потврдите да се услов и број дана за једнострано раскидање Уговора измени са 20 дана на накнадно дефинисан примерен рок који ће уговорне стране обострано дефинисати.

ОДГОВОР 8: Наручилац остаје при свом захтеву из конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 9: Чланом 14. Модела Уговора, који је саставни део Тендерске документације, је предвиђено да у случају да Испоручилац не испуни свој уговорну обавезу, или закасни са њеним испуњењем дужан је платити Наручиоцу уговорну казну за кашњење односно за неиспуњење гарантованих вредности у износима прописаним чланом 14 Модела Уговора.

Да ли је тачно разумевање да је наплата уговорне казне једини захтев Наручиоца у случају кашњења Испоручиоца, односно у случају неиспуњења гарантованих вредности у складу са чланом 14 Модела Уговора?

ОДГОВОР 9: Поред наведених случајева, наплате, Купац ће активирати и СФО за добро извршење посла, односно СФО за отклањања недостатака у гарантном року

ПИТАЊЕ 10: Тендерском документацијом, односно Уговором није дефинисан максимални износ за накнаду штете од стране Испоручиоца.

Наиме, имајући у виду природу предметне набавке, можете ли да нам потврдите да се накнада штете по наведеном Уговору може, применом члана 266 ЗОО који предвиђа право на накнаду штете коју је дужник у време закључења Уговора морао предвидети као могуће последице раскида Уговора, ограничити на укупну уговорену вредност Уговора.

ОДГОВОР 10: У случају закашњења са испоруком дужег од 20 (словима: двадесет) дана, Купац има право да једнострано раскине овај Уговор и од Понуђача захтева накнаду штете и измакле добити.

ПИТАЊЕ 11: Тендерском документацијом предвиђена је могућност наступа кроз заједничку Понуду.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	4/5

Молимо Вас да потврдите да ли је за Наручиоца прихватљиво да у случају заједничког наступа фактурисање за свој део обавеза (према Споразуму о заједничком наступу) врши сваки од учесника заједничке Понуде засебно.

ОДГОВОР 11: Наручилац остаје при ставу да фактурисање и плаћање буде на носиоца посла, односно да не предвиђа примену става 9 и 10 члана 80, Закона, ово је у директној вези и са СФО која трба да достави Носилац посла.

ПИТАЊЕ 12: Конкурсном документацијом, на страни 12/100 под 2.9. дефинисан је Систем за хлађење, тако да се захтевају 4 групе хлађења (3 + 1 резервна). Молимо Вас да потврдите да ли је за Наручиоца прихватљиво да се систем хлађења може реализовати и кроз 3 групе хлађења (2 + 1 резервна), обзиром да са техничког аспекта предложеним решењем резерва хлађења износи 33% уместо 25%, уз чињеницу да нова решења трансформатора имају мање губитке у односу на постојећи трансформатор.

ОДГОВОР 12: Наручилац остаје при свом захтеву из конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 13: Конкурсном документацијом, односно табелама са техничким подацима 3.2.1., на страни 34/100 дефинисане су снаге кратког споја. Молимо Вас да потврдите да ли снага кратког споја ВН мреже износи како је наведено 26.300 MVA (исто као и за 245 kV мрежу).

ОДГОВОР 13: Према тренутно доступним информацијама снага кратког споја ВН мреже одговара наведеној у КД.

ПИТАЊЕ 14: Конкурсном документацијом, односно табелама са техничким подацима 3.4.2., 3.5.2. и 5.2.2. (35/100 и 38/100) дефинисане су карактеристике пролазног изолатора неутралне тачке (ВН). Молимо Вас за потврду да ли је за Наручиоца прихватљиво да изолација и пролазни изолатор неутралне тачке буду са сниженим степеном изолације, тј. карактеристика $U_m=123 \text{ kV}$, $LI/AC 550/230 \text{ kV}$, што је технички уобичајено као изолациони степен (директно уземљеног) звездишта генераторског трансформатора.,

ОДГОВОР 14: За наручиоца је прихватљив изолатор неутралне тачке са сниженим степеном и то:

Тачка 3.4.2. Ниво изолације/ звездишта: LI750 AC325

Тачка 3.5.2. Највиши напон опреме (ефективна вредност)/ -звездишта: 170kV

Тачка 5.2.2. Пролазни изолатор у звездишту/ -класа: 170kV

Тачка 5.2.7. Пролазни изолатор у звездишту/ називни подносили атмосферски ударни напон: 750kV

Тачка 5.2.8 Пролазни изолатор у звездишту/ називни подносили склопни ударни напон: треба да се обрише

Тачка 5.2.9. Пролазни изолатор у звездишту/ називни подносили напон индустријске фреквенције: 325kV

ПИТАЊЕ 15: Конкурсном документацијом, односно табелама са техничким подацима 3.10. на страни 36/100 дефинисане су граничне вредности надтемпературе.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	5/5

Молимо Вас за потврду да је за Наручиоца прихватљиво да у складу са IEC стандардом за ODAF режим хлађења буде понуђена надтемпература 60/70/78 °C.

ОДГОВОР 15: За Наручиоца није прихватљиво да режим хлађења буде понуђена надтемпература 60/70/78 °C.

ПИТАЊЕ 16: Конкурсном документацијом, односно табелама са техничким подацима 5.4.10f на страни 40/100 дефинисана је пузна стаза НН изолатора.

Молимо Вас за потврду да је за Наручиоца прихватљиво пузна стаза НН изолатора буде 760 mm, што значи 43 mm/kV за припадајући максимални напон намотаја 17,5 kV. Понуђени пролазни изолатор задовољава испитни напон 170/70 kV

ОДГОВОР 16: За Наручиоца није прихватљиво пузна стаза НН изолатора буде 760 mm.

ПИТАЊЕ 17: Конкурсном документацијом, односно табелама са техничким подацима 8.1. на страни 41/100 дефинисани су обухватни струјни трансформатори у ВН куполама.

Обзиром да је називна струја трансформатора 568 А, молимо Вас за потврду да је за Наручиоца прихватљиво да струјни трансформатори буду 600/1А, 5Р20, 50VA.

ОДГОВОР 17: За Наручиоца је прихватљиво да је струјни трансформатор следећих карактеристика 600/5А, 5Р20, 50VA, и у складу са тим биће извршена измене КД.

ПИТАЊЕ 18: Конкурсном документацијом, односно табелама са техничким подацима 8.2. на страни 41/100 дефинисани су обухватни струјни трансформатори у ВН куполи фазе Б за термослику.

Обзиром на називну струју трансформатора, и чињеницу да се секундарна струја користи искључиво за уређај термослике који се испоручује уз трансформатор, молимо Вас за потврду да је за Наручиоца прихватљиво да струјни трансформатор буде оптимално дефинисан у складу са термо сликом као 600/2А, 3FS10, 15VA.

ОДГОВОР 18: За Наручиоца је прихватљиво да је струјни трансформатор следећих карактеристика 600/5А, 3FS10, 15VA.

КОМИСИЈА ЗА ЈН/3000/1252/2017

[Signature]

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ОПШТИНА БЕОГРАД