

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица царице Милице број 2
Број: 12.01.- 42868/19-12
Београд, 22-12-2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, за јавну набавку добара „Трансформатор 4AT“, број ЈН/3000/1943/2017, на захтев заинтересованих лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр.6**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Конкурсном документацијом на страни 104/119 је дат цртеж постојећег трансформатора 360 MVA, 225/15 kV. У склопу Конкурсне документације на интернет страници Управе за јавне набавке - Портал Јавних набавки се налази и фајл „Допуна конкурсне документације – цртеж“, тј. цртеж трансформатора 360 MVA, 407/15 kV. Молимо Вас потврдите који је цртеж валидан као референтни, те да нам уколико је то 360 MVA, 225/15 kV доставите исти у бољој резолуцији.

ОДГОВОР 1: Приликом објаве допуне конкурсне документације- цртеж, дошло је до техничке грешке. У складу са тим биће објављена нова допуна техничке документације- цртеж.

ПИТАЊЕ 2: Конкурсном документацијом је захтевано да преносни однос блок трансформатора буде $227 \pm 3 \times 6 \text{ kV} / 15 \text{ kV}$ (опсег регулације $\pm 18 \text{ kV}$). Појашњењем је допуштено да преносни однос трансформатора буде $227 \pm 8 \times 1,25\% / 15 \text{ kV}$, што даје опсег регулације $\pm 22,7 \text{ kV}$.

У случају преносног односа $227 \pm 8 \times 1,00\% / 15 \text{ kV}$ опсег регулације би био $\pm 18,16 \text{ kV}$. Молимо Вас да тачно дефинишете захтев за преносним односом, односно опсегом регулације.

ОДГОВОР 2: Преносни однос је $225 \pm 6 \times 1,50\% \text{ kV} / 15 \text{ kV}$.

ПИТАЊЕ 3: Конкурсном документацијом, је дефинисано да се цена може исказати у динарима или ЕУР-има, без пореза на додату вредност.

Молимо Вас да потврдите да је прихватљиво да се у случају домаћег Понуђача цена исказе у ЕУР-има без пореза на додату вредност.

ОДГОВОР 3: Да.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

ПИТАЊЕ 4: Конкурсно документацијом, односно Чланом 6 Модела Уговора дефинисана су документа која је Испоручилац дужан да достави приликом испоруке. Молимо Вас да потврдите да у случају домаћег Понуђача приликом испоруке није неопходно доставити:

- Транспортни документ (за превоз камионом – ЦМР, за превоз железницом – ЦИМ, отпремница и сл.) и
 - Уверење о пореклу робе,
- обзиром да у случају домаћег Понуђача Наручилац нема никакву обавезу која се тиче увозног царинења.

ОДГОВОР 4: Наведена документа се односе на добра страног порекла без обзира да ли је Понуђач домаћи или страни.

ПИТАЊЕ 5: Након достављања захтева Понуђача за додатним информацијама и објашњењима дошло је до више измена и допуна Конкурсне документације. Молимо Вас да размотрите могућност постављања на Портал једног фајла, тј. „нове“ Конкурсне документације која би уважила све досадашње измене.

ОДГОВОР 5: Наручилац није дужан да објави пречишћен текст конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 6: У вези ЈН/3000/1943/2017 Трансформатор 4АТ, молимо Вас за:

-Продужење рока за доставу понуда до 31.01. 2018. како би смо били у могућности да понуду припремимо квалитетно са свом неопходном тендером захтеваном документацијом.

Како је тендером предвиђено да се уз понуду достави захтевана документација под Обавезним условима, И за шта је потребно додатно времена, с обзиром да сва документација мора бити без девијација и без могућности накнадних резјашњења, молимо Вас да продужите рок за доставу до поменутог датума.

ОДГОВОР 6: Комисија ће размотрити захтев заинтересованог лица за продужење рока за подношење понуда.

