

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

УПРАВА ЈП ЕПС

Улица царице Милице број 2

Број: 12.01. 45857/8-18

Београд,

21-02-2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, за јавну набавку добара- „Опрема за погон“, ЈН/8200/0010/2017, на захтев заинтересованих лица, даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ Бр.3

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: „У партији бр.1 „Кабловски прибор 1кв, 10кв, 20кв, 35кв и прибор за SF6 постројења“ у обрасцу структура цене позиције од 28 до 43 наведене су ставке Си папучице за пресеке од 6 до 95 мм². Како би сте обезбедили квалитет у испоруци молимо за додатно појашњење

Питање: б) Да ли ће се понуда сматрати исправном уколико се као обавезујуће за ове позиције достави ауторизација произвођача?“

ОДГОВОР 1: Понуда ће се сматрати исправном уколико понуђач уз понуду достави ауторизацију произвођача, међутим наручилац остаје при ставу да ауторизација није обавезујући елемент понуде. За обезбеђење квалитета наручилац је тражио извештаје о испитивању за ове позиције и предвидео квалитативни пријем добара, сама ауторизација није обезбеђење квалитета производа.

ПИТАЊЕ 2: „У партији бр.1 „Кабловски прибор 1кв, 10кв, 20кв, 35кв и прибор за SF6 постројења“ у обрасцу структура цене позиције од 44 до 52 и од 55 до 56 наведене су ставке Си цевасте папучице за пресеке од 10 до 95 мм². Како бисте обезбедили квалитет у испоруци молимо за додатно појашњење

Питање: б) Да ли ће се понуда сматрати исправном уколико се као обавезујуће за ове позиције достави ауторизација произвођача?“

ОДГОВОР 2: Понуда ће се сматрати исправном уколико понуђач уз понуду достави ауторизацију произвођача, међутим наручилац остаје при ставу да ауторизација није обавезујући елемент понуде. За обезбеђење квалитета наручилац је тражио извештаје о испитивању за ове позиције и предвидео квалитативни пријем добара, сама ауторизација није обезбеђење квалитета производа.

ПИТАЊЕ 3: „У партији бр.1 „Кабловски прибор 1кв, 10кв, 20кв, 35кв и прибор за SF6 постројења“ у обрасцу структура цене позиције од 60 до 72 наведене су ставке AI - Си

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/4

папучице за пресеке од 16 до 150 мм². Како бисте обезбедили квалитет у испоруци, посебно због преласка са Al - Си молимо за додатно појашњење

Питање: б) Да ли ће се понуда сматрати исправном уколико се као обавезујуће за ове позиције достави ауторизација произвођача?"

ОДГОВОР 3: Понуда ће се сматрати исправном уколико понуђач уз понуду достави ауторизацију произвођача, међутим наручилац остаје при ставу да ауторизација није обавезујући елемент понуде. За обезбеђење квалитета наручилац је тражио извештаје о испитивању за ове позиције и предвидео квалитативни пријем добара, сама ауторизација није обезбеђење квалитета производа.

ПИТАЊЕ 4: „У партији бр.1 „Кабловски прибор 1кв, 10кв, 20кв, 35кв и прибор за SF6 постројења" у обрасцу структура цене позиције од 73 до 81 наведене су ставке Al - Си водонепропусне биметалне папучице за пресеке од 70 до 240 мм². Како бисте обезбедили квалитет у испоруци посебно због преласка са Al - Си молимо за додатно појашњење

Питање: б) Да ли ће се понуда сматрати исправном уколико се као обавезујуће за ове позиције достави ауторизација произвођача?"

ОДГОВОР 4: Понуда ће се сматрати исправном уколико понуђач уз понуду достави ауторизацију произвођача, међутим наручилац остаје при ставу да ауторизација није обавезујући елемент понуде. За обезбеђење квалитета наручилац је тражио извештаје о испитивању за ове позиције и предвидео квалитативни пријем добара, сама ауторизација није обезбеђење квалитета производа.

ПИТАЊЕ 5: „У партији бр.1 „Кабловски прибор 1кв, 10кв, 20кв, 35кв и прибор за SF6 постројења" у обрасцу структура наведене су позиције од 102 до 105 Al - Си биметалне чауре 70/50, 95/70, 150/95 и 185/95

Како бисте обезбедили квалитет у испоруци посебно због преласка са већег на мањи пресек као и прелазак са Al на Си каблове, молимо за додатно појашњење

Питање: б) Да ли ће се понуда сматрати исправном уколико се као обавезујуће за ове позиције достави ауторизација произвођача?"

ОДГОВОР 5: Понуда ће се сматрати исправном уколико понуђач уз понуду достави ауторизацију произвођача, међутим наручилац остаје при ставу да ауторизација није обавезујући елемент понуде. За обезбеђење квалитета наручилац је тражио извештаје о испитивању за ове позиције и предвидео квалитативни пријем добара, сама ауторизација није обезбеђење квалитета производа.

ПИТАЊЕ 6: „У партији бр.1 „Кабловски прибор 1кв, 10кв, 20кв, 35кв и прибор за SF6 постројења" у обрасцу структура наведене су позиције од 118 до 120 сворњаци Al Си 150, 185 и 240 мм²

Како бисте обезбедили квалитет у испоруци посебно због преласка са прелазак са Al на Си, молимо за додатно појашњење

Питање: б) Да ли ће се понуда сматрати исправном уколико се као обавезујуће за ове позиције достави ауторизација произвођача?"

ОДГОВОР 6: Понуда ће се сматрати исправном уколико понуђач уз понуду достави ауторизацију произвођача, међутим наручилац остаје при ставу да ауторизација није обавезујући елемент понуде. За обезбеђење квалитета наручилац је тражио извештаје

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	3/4

о испитивању за ове позиције и предвидео квалитативни пријем добара, сама ауторизација није обезбеђење квалитета производа.

ПИТАЊЕ 7: „У партији бр.1 „Кабловски прибор 1кв, 10кв, 20кв, 35кв и прибор за SF6 постројења" у обрасцу структура цене позиције од 95 до 101 наведене су ставке AI чауре са редукцијом у пресеку каблова ка и чауре по SIMEL-у од 150- до 240/150 мм².

Како бисте обезбедили квалитет у испоруци посебно због преласка са већег на мањи пресек као и прелазак са уљних на суве каблове, молимо за додатно појашњење

Питање: б) Да ли ће се понуда сматрати исправном уколико се као обавезујуће за ове позиције достави ауторизација произвођача?“

ОДГОВОР 7: Понуда ће се сматрати исправном уколико понуђач уз понуду достави ауторизацију произвођача, међутим наручилац остаје при ставу да ауторизација није обавезујући елемент понуде. За обезбеђење квалитета наручилац је тражио извештаје о испитивању за ове позиције и предвидео квалитативни пријем добара, сама ауторизација није обезбеђење квалитета производа.

ПИТАЊЕ 8: „У партији бр.1 „Кабловски прибор 1кв, 10кв, 20кв, 35кв и прибор за SF6 постројења" у обрасцу структура цене позиције од 82 до 88 наведене су ставке Си чауре за пресеке од 10 до 95 мм².

Како бисте обезбедили квалитет у испоруци молимо за додатно појашњење

Питање: б) Да ли ће се понуда сматрати исправном уколико се као обавезујуће за ове позиције достави ауторизација произвођача?“

ОДГОВОР 8: Понуда ће се сматрати исправном уколико понуђач уз понуду достави ауторизацију произвођача, међутим наручилац остаје при ставу да ауторизација није обавезујући елемент понуде. За обезбеђење квалитета наручилац је тражио извештаје о испитивању за ове позиције и предвидео квалитативни пријем добара, сама ауторизација није обезбеђење квалитета производа.

ПИТАЊЕ 9: „У партији бр.1 „Кабловски прибор 1кв, 10кв, 20кв, 35кв и прибор за SF6 постројења" у обрасцу структура цене позиције од 89 до 94 наведене су ставке AI чауре за пресеке од 16 до 150 мм².

Како бисте обезбедили квалитет у испоруци молимо за додатно појашњење

Питање: б) Да ли ће се понуда сматрати исправном уколико се као обавезујуће за ове позиције достави ауторизација произвођача?“

ОДГОВОР 9: Понуда ће се сматрати исправном уколико понуђач уз понуду достави ауторизацију произвођача, међутим наручилац остаје при ставу да ауторизација није обавезујући елемент понуде. За обезбеђење квалитета наручилац је тражио извештаје о испитивању за ове позиције и предвидео квалитативни пријем добара, сама ауторизација није обезбеђење квалитета производа.

ПИТАЊЕ 10: „У партији бр.1 „Кабловски прибор 1кв, 10кв, 20кв, 35кв и прибор за SF6 постројења" у обрасцу структура цене позиције од 57 до 59 наведене су ставке AI папучице за пресеке 150 мм²

Како бисте обезбедили квалитет у испоруци молимо за додатно појашњење

Питање: б) Да ли ће се понуда сматрати исправном уколико се као обавезујуће за ове позиције достави ауторизација произвођача?“

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	4/4

ОДГОВОР 10: Понуда ће се сматрати исправном уколико понуђач уз понуду достави ауторизацију произвођача, међутим наручилац остаје при ставу да ауторизација није обавезујући елемент понуде. За обезбеђење квалитета наручилац је тражио извештаје о испитивању за ове позиције и предвидео квалитативни пријем добара, сама ауторизација није обезбеђење квалитета производа.


 КОМИСИЈА
[Handwritten signature]