

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Улица царице Милице бр. 2

Београд

Број: ~~Е10~~ 01-389860/16-14

Датум: 15.01.2018 године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/8400/0130/2017, за набавку добара:

Клима уређаји за сервер сале, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈАВНА НАБАВКА ЈН/8400/0130/2017
Бр.1

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Потребно нам је појашњење у вези јавне набавке за клима уређаје, која је просечна удаљеност између спољашње и унутрашње јединице како би могли одредити количину утрошеног материјала а самим тим и цену рада, као и на којој висини се изводе радови за спољну јединицу (да ли је потребно организовање корпе или се може уградити са мердевинама од 3м)

ОДГОВОР 1:

Два клима уређаја која су предмет набавке се уграђују у Лесковцу и Врању. Позиције где се уређаји уграђују су сличне, са малим разликама и то:

1. Лесковац – удаљеност између спољашње и унутрашње јединице је око 3 - 3,5m. Клима уређај се уграђује у просторију која је на трећем спрату зграде, тако да је висина уградње спољашње јединице око 9 – 10m од тла.
2. Врање - удаљеност између спољашње и унутрашње јединице је око 3m. Висина уградње спољашње јединице је 5m.

КОМИСИЈА

Слободан Станковић