

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице број 2
Број: 12.01.383114/15-17
Београд, 03.11.2017. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закона, Комисија за јавну набавку број ЈНГ/3000/0053/2017, за набавку услуга „Чишћење погона уписавањем ТЕНТ”, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 2.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

Питање 1:

На страни 26/106 конкурсне документације, део "Технички капацитет", "За позицију 3", наводите следеће: "1 (један) агрегат снаге мотора не мање од 50 KW са минималним протоком ваздуха од 4500m³/h, минималним вакуумом од 0,5 bara...".

Молимо Вас да проверите да није случајно дошло до грешке јер колико је нама познато не постоји вакуум пумпа снаге 50kW која обезбеђује минимални проток ваздуха од 4.500m³/h и минимални вакуум од 0,5bara? Да ли сте можда мислили на проток ваздуха од 2.500m³/h како је дефинисано у делу "За позицију 2", "За тачку предмера бр. 2", такође на страни 26/106 конкурсне документације?

Одговор 1:

У питању је техничк грешка које ће бити отклоњена кроз измену и допуну конкурсне документације, тако да ће за проток ваздуха захтевати 2.500m³/h како је дефинисано у делу "За позицију 2".

Питање 2:

На страни 5/106 конкурсне документације наводите "Чишћење погона уписавањем ТЕНТ-а А у 2017. години - ЗСУ 470/2017", односно на страни 15/106 "Прилози уз понуду које понуђач треба да достави по ЗСУ број 470/2017". Са друге стране, у осталим деловима конкурсне документације наводите другачији ЗСУ број, односно на страни 46/106 "позив на број 300000432016 5822016", на страни 77/106: "по ЗСУ 582/2016", на страни 78/106: "по ЗСУ 582/2016", на страни 79/106: "по ЗСУ 582/2016" и на страни 80/106: "по ЗСУ 582/2016".

Молимо Вас да се изјасните који је валидан ЗСУ број и да томе прилагодите конкурсну документацију?

Одговор 2:

У питању су техничке грешке које ће бити отклоњене кроз измену и допуну конкурсне документације, тако да ће позивање на ЗСУ бројеве бити измењени и позивати се на предметни број набавке ЈНГ/3000/0053/2017.

У складу са наведеним додатним појашњењима Комисија за јавну набавку ће сачинити измену и допуну конкурсне документације, која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈНГ/3000/0053/2017

