

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице број 2
Број:12.01.378558/22- 17
Београд, 22-12-2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку број ЈН/1000/0577/2017, за јавну набавку услуга „Одржавање непрекидног напајања у ТС 110/x kV и 35/x kV“, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ БР. 4**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1

Као доказ техничког капацитета, за позиције од 4 до 9 тражен је важећи стручни налаз о периодичном прегледу и испитивању. Да ли је у питању грешка, с обзиром да се ради о мерним инструментима и опреми који су еталонирани и не подлежу прегледу са аспекта БЗР?

ОДГОВОР 1

У питању је грешка и наручилац ће извршити измену конкурсне документације која се односи на доказе у тачки 4.2 конкурсне докуменатције код техничког капацитета за позиције од 4 до 9, с обзиром да се ради о превозном средству чија исправност се доказује техничким прегледом возила, односно регистрацијом возила и за мерна инструмената чија исправност се доказује уверењем о еталонирању.

ПИТАЊЕ 2

Као доказ техничког капацитета под позицијом број 9 тражи се уређај за мерење земљоспоја. Да ли ће Наручилац прихватити еталонирани уређај за мерење електричне отпорности изолације?

ОДГОВОР 2

Да, Наручилац ће прихватити и уређај под називом „уређај за мерење електричне отпорности изолације“.

Одговори на питања су саставни део конкурсне документације.

Понуда за предметну јавну набавку мора бити сачињена у складу са одговорима на питања за ЈН/1000/0577/2017.

Комисија именована Решењем бр.12.01.-
378558/4-17 од 25.08.2017. године

Alexander

Страна 1 од 1

