

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Улица царице Милице број 2

Број: 12.01. 46888/5-18

Београд, 27-04-2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку „Капитални ремонт турбогенератора Б2 у ТЕ Костолац Б”, ЈН/3100/0736/2017 на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: У случају да више правних лица поднесе заједничку понуду, односно уколико је понуђач Конзорцијум који је састављен од правног лица са седиштем у иностранству и правног лица са седиштем у Србији, да ли је могуће предвидети одвојено фактурисање чланова групе понуђача (Конзорцијума), свако за свој обим испоруке односно услуга?

ОДГОВОР 1: У случају доделе Уговора заједничкој понуди, односно групи понуђача за Наручиоца је прихватљиво да сваки члан групе понуђача засебно фактурише свој део накнаде за реализацију посла, а што ће бити прецизно и јасно дефинисано у оквиру Споразума о заједничком наступању.

ПИТАЊЕ 2: С обзиром да различити Наручиоци често имају своје форме издавања Референци (*Потписане и оверене потврде наручиоца/корисника услуга-као доказ испуњења пословног капацитета*), да ли је могуће доставити Референцу у слободној форми, односно у форми Референтног Наручиоца, заједно са пратећим документима (нпр. Уговор или релевантни делови Уговора, Записник о примопредаји и слично) који доказују захтеве дефинисане овом Јавном Набавком а у погледу референтних набавки?

ОДГОВОР 2: Референце се могу доставити у слободној форми, односно у форми Референтног Наручиоца само уколико садржи све податке који су захтевани референтном потврдом из конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 3: Узевши у обзир потребе за покривањем значајних трошкова куповине материјала за израду резервних делова, обезбеђење авансних плаћања потенцијалним добављачима и подизвођачима као и потребе за резервисањем интерних производних капацитета, молимо Вас да прихватите начин плаћања који укључује Авансно плаћање од 30% након потписивања Уговора и достављања одговарајуће Банкарске Гаранције за обезбеђење Аванса.

ОДГОВОР 3: Наручилац остаје при свему наведеном у погледу услова и начина плаћања, будући да предметном конкурсном документацијом није предвиђено авансно

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/4

плаћање, сходно томе понуђачи не могу ни захтевати аванс уз достављање одговарајуће Банкарске гаранције.

ПИТАЊЕ 4: Према ЈН 3100/0736/2017, Тачка 2.1.3. Контролни и Мерни Инструменти и Опрема-у вези испоруке и инсталације додатних мерења температуре на свих седам лежајева турбогенератора од стране Понуђача, молимо Вас да потврдите да су следеће активности (радови) у обиму одговорности Наручиоца:

- Повезивање додатних термомераца лежајева са локалним разводним кутијама;
- Повезивање (испука и инсталација) између локалних разводних кутија и електронских ормара (ДЦС систем) и измене у постојећем софтверу

ОДГОВОР 4:

- У техничкој спецификацији, део 2.1.12. *Лежајеви турбине бр.1,2,3,4* наведено је да је повезивање термомераца лежајева са локалним разводним кутијама обавеза Понуђача. Ово подразумева такође да је сав додатни материјал и алат неопходан за ову активност обавеза Понуђача
- Ова активност обавеза је Наручиоца

ПИТАЊЕ 5: Према ЈН 3100/0736/2017, Тачка 2.1.15. Дијагностика Регулационог Система-у вези извођења дијагностике од стране Понуђача, молимо Вас да потврдите да ли је следеће у обиму одговорности Наручиоца:

- Учешће специјалисте за Турбински Контролер у дијагностици и тестирању електрохидрауличног контролног система?

ОДГОВОР 5: Инвеститор ће обезбедити лице које ће вршити надзор над дијагностиком и тестирањем електрохидрауличног контролног система које обавља Понуђач.

ПИТАЊЕ 6: Према ЈН 3100/0736/2017, Тачка 2.1.16. Пречистач Уља-у вези испоруке и инсталације новог пречистача уља турбине (сепаратор) од стране Понуђача, молимо Вас да потврдите да су следећи радови у обавези Наручиоца:

- Обезбеђење електричне енергије до сепаратора;
- Извођење потребних промена у станицама прекидача
- Екстерно каблирање-повезивање (снага, сигнали)
- Испорука и инсталација потребних цевовода за конекцију до постојећег уљног резервоара, промене у уљном резервоару, итд.

ОДГОВОР 6:

- Обезбеђење напајања електричном енергијом до новог сепаратора обавеза је Наручиоца
- сви неопходни радови који се односе на обезбеђење напајања електричном енергијом обавеза су Наручиоца
- Екстерно каблирање (снага, сигнали) обавеза су Наручиоца
- У делу КД 2.1.16 Уређај за пречишћавање уља, предвиђено је да је обавеза Понуђача испорука и уградња новог уређаја за пречишћавање турбинског уља. Нови уређај за пречишћавање турбинског уља уграђује се на месту постојећег сепаратора турбинског уља и повезује на постојећи уљни цевовод. Демонтажа постојечег сепаратора уља обавеза је Наручиоца. Монтажа, повезивање новог уређаја за пречишћавање уља на постојеће уљне цевоводе, евентуална модификација постојећих цевовода и прикључака обавеза је Понуђача

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	3/4

ПИТАЊЕ 7: Молимо потврдите да чишћење и испирање уљног истема турбине и генератора за постизање класе чистоће уља ће бити у обавези Наручиоца.

ОДГОВОР 7: Чишћење и испирање уљног система турбине и генератора није предмет ове ЈН и није обавеза Понуђача.

ПИТАЊЕ 8: Молимо Вас да за Понуђаче обезбедите најновије изводе контролних монитора на којима се виде подаци везано за вибрације турбине, температуре лежајева као и диференцијална-релативна и апсолутна истезања за различита оптерећења.

ОДГОВОР 8: Наручилац ће обезбедити и доставити изабраном Понуђачу захтеване изводе контролних монитора (дијаграме са траженим подацима) након потписивања Уговора.

ПИТАЊЕ 9: У случају да понуду подноси Иностранци Понуђач, да ли је могуће да: прелазак својине над увезеним добрима са Пружаоца услуге на Корисника услуге у тренутку испоруке, буде замењен преласком својине над увезеним добрима са Пружаоца услуге на Корисника услуге у тренутку преласка границе односно уласка предметних добара на територију Србије?

Наиме, према паритету DAP Incoterms, прелазак својине добара која се увозе од стране Иностраног Понуђача, треба бити обављен на граници, у тренутку када предметна добра улазе на територију Србије како би се обезбедило да Иностранци Понуђач не буде предмет опорезивања у Србији те самим тим не оптерећује вредност понуде таквом ставком. Ово такође омогућује Кориснику услуге да има својину над увезеним добрима у тренутку уласка у Србију с обзиром да се добра увозе у Србију. Ризик овако увезених добара и даље остаје код Иностраног Понуђача све док се добра не испоруче, осим ако није другачије дефинисано у Уговору.

ОДГОВОР 9: Наручила одбија захтев понуђача зато што паритет DAP (Incoterms 2010) подразумева да се вредност влаништва утврђује по испоруци робе киод наручиоца.

ПИТАЊЕ 10: Према ЈН 3100/0736/2017, Тачка 2.4, Репарација ротора генератора у фабрици Понуђача: Молимо Вас да потврдите да ли се Роторске Капе испитују заједно са Прстеновима за центрирање-из разлога што је материјал Роторских Капа и Прстенова за центрирање ротора немагнетичан у могућности смо да изведемо ултразвучно испитивање и испитивање пенетрантима. У Тендерској Документацији није ништа поменуто о испитивању Роторских Капа.

ОДГОВОР 10: Роторске капе треба да буду испитане методама без разарања заједно са прстеновима за центрирање.

ПИТАЊЕ 11: Према ЈН 3100/0736/2017, Тачка 2.4, Репарација ротора генератора у фабрици Понуђача: Молимо потрвдите да ће нова изолација бити монтирана испод Роторских Капа а не испод Прстенова за центрирање

ОДГОВОР 11: Нова изолација треба да буде монтирана испод роторских капа (retaining rings), а не испод прстенова за центрирање (centering rings). Наручилац ће извршити измену КД, тачка 2.4.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	4/4

ПИТАЊЕ 12: Према ЈН 3100/0736/2017, Тачка 2.4, Репарација ротора генератора у фабрици Понуђача: На ротору постоји једна спојница према турбини, а у тендерској документацији се тражио НДТ спојница (множина)-молимо Вас да потврдите

ОДГОВОР 12: У питању је једна спојница.

ПИТАЊЕ 13: Према ЈН 3100/0736/2017, Тачка 2.4, Репарација ротора генератора у фабрици Понуђача: У Тендерској Документацији је предвиђена демонтажа вентилатора. На овм типу ротора постоје два главна вентилатора и један двостуки вентилатор за клизне прстенове-можете ли да потврдите да ли се предвиђа демонтажа и испитивање свих вентилатора?

ОДГОВОР 13: Предвиђа се демонтажа и испитивање свих вентилатора.

ПИТАЊЕ 14: Према ЈН 3100/0736/2017, Тачка 2.4, Репарација ротора генератора у фабрици Понуђача: Предвиђена је замена оштећених вентилаторских лопатица према потреби. Наше разумевање је да треба урачунати у трошкове потенцијалну замену 5 лопатица укупно за све вентилаторе-молимо за потврду

ОДГОВОР 14: Потребно је урачунати у трошкове замену 5 (словима: пет) лопатица укупно за све вентилаторе.

ПИТАЊЕ 15: Узевши у обзир комплексност захтеваних услуга и испорука, са захтевним процесом креирања трошкова те разјашњења са потенцијалним добављачима, подизвођачима и интерним капацитетима а у циљу најбоље комерцијалне понуде, такође узевши у обзир и предвиђено време ремонтних послова које то омогућује, као и комплексну ЈН односно захтеве за документацијом која мора бити у складу са ЗЈН, као страни понуђач молимо Вас за продужење рока за доставу понуда до 15.06.2018. године.

ОДГОВОР 14: Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде, те у случају да одлучи да продужи рок, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца.



КОМИСИЈА ЗА ЈН/3100/0736/2017

Handwritten signature: Aleksandra Jura