

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Балканска 13

Број: 12.01.227011-19

Београд, 15 -01- 2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку број JH/4000/0384/2018, за јавну набавку добара - **Набавка електро опреме за транспортере Б – 1600, пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за поље „Е“**, даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ БР. 1

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се Образац структуре цене достави у форми Excel табеле? Уколико јесте, да ли ће Наручиоцу представљати проблем уколико се јави одступање у броју страна од оригиналног Обрасца структуре цене услед неминовног ширења и скупљања врста односно поља у која се уносе цене и други подаци?

ОДГОВОР 1

За Наручиоца је прихватљиво да се Образац структуре цене достави у форми Excel табеле која је потписана и оверена. Наручиоцу неће представљати проблем уколико се јави одступање у броју страна од оригиналног Обрасца структуре цене услед неминовног ширења и скупљања врста, односно поља у која се уносе цене и друге подаци, а у складу са упутством за попуњавање Обрасца структуре цене.

ПИТАЊЕ 2

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се не попуњавају колоне 3 и 4 уколико се нуди захтевани произвођач?

ОДГОВОР 2

За Наручиоца је прихватљиво да се не попуњавају колоне 3 и 4 уколико се нуди захтевани произвођач.

ПИТАЊЕ 3

Уколико се нуди захтевани произвођач, али је произвођач промену кодну ознаку за тражену предметну робу (услед избацивања нове серије производа), да ли је потребно у колону 3 уписати нову кодну ознаку, или је за наручиоца прихватљива било која од ове две кодне ознаке? Да ли је потребно доставити техничку документацију за компоненту са новом кодном ознаком I ISO.

ОДГОВОР 3

Уколико се нуди захтевани произвођач, или је произвођач промену кодну ознаку за тражену предметну робу (услед избацивања нове серије производа), потребно је у колону 3 уписати нову кодну ознаку. Потребно је доставити техничку документацију за компоненту са новом кодном ознаком , није потребно доставити ИСО стандард.

ПИТАЊЕ 4

На неколико позиција, као што су 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1 итд., Наручилац наводи да је "Детаљна спецификација и технички опис су дати у документу ид.број 308.11.200, Прилог 2", али овај прилог није достављен, самим тиме информације као што су спецификације струјних и напонских трансформатора су недоступне што отежава припремање валидне понуде. Да ли Наручилац може да достави претходно поменути прилог односно документ, или макар да детаљније објасни позиције у којима се позива на овај прилог (документ)?

ОДГОВОР 4

Наручилац ће у Првој измени конкурсне документације додати Прилог 2 из пројекта, за Поз. 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1 и 2.4.1.

ПИТАЊЕ 5

На неколико позиција, као што су 3.2.5, 3.2.9, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, итд.. , Наручилац наводи да је "Детаљна спецификација и технички опис у 308.11.200, Прилог 4", али овај прилог није достављен, самим тиме битне информације везане за те позиције су недоступне што отежава припремање валидне понуде. Да ли Наручилац може да достави претходно поменути прилог односно документ, или макар да детаљније објасни позиције у којима се позива на овај прилог (документ)?

ОДГОВОР 5

Наручилац ће у Првој измени конкурсне документације додати прилог 4.1 и прилог 4.2. из пројекта, за Поз. 3.2.5, 3.2.9, 5.2.1, 5.3.1 и 5.4.1.

ПИТАЊЕ 6

На неколико позиција, као што су 4.1.1, 4.1.2, итд., Наручилац наводи да је "Детаљна спецификација и технички опис у 308.11.200, Прилог 3", али овај прилог није достављен, самим тиме информације као што су спецификације предметних трансформатора су недоступне што отежава припремање валидне понуде. Да ли Наручилац може да достави претходно поменути прилог односно документ, или макар да детаљније објасни позиције у којима се позива на овај прилог (документ)?

ОДГОВОР 6

Наручилац ће у Првој измени конкурсне документације додати прилог 3.1 и прилог 3.2. из пројекта, за Поз. 4.1.1, 4.1.2.

ПИТАЊЕ 7

На неколико позиција, као што су 6.1.1, 6.1.2, итд.. , Наручилац наводи да је "Детаљна спецификација и технички опис у 308.11.200, Прилог 5", али овај прилог није достављен, самим тиме информације као што су спецификације предметних мотора су недоступне што отежава припремање валидне понуде. Да ли Наручилац може да достави претходно поменути прилог односно документ, или макар да детаљније објасни позиције у којима се позива на овај прилог (документ)?

ОДГОВОР 7

Наручилац ће у Првој измени конкурсне документације додати прилоге за позиције 6.1.1 и 6.1.2.

ПИТАЊЕ 8

Да ли је за Наручиоца прихватљиво уписати само цену ћелије као склопа, а за цене компоненти навести да су укључене у цену склопа? Конкретно за позиције од 2.1.1. до 2.1.15. да ли је за Наручиоца прихватљиво уписати цену само на позицији 2.1.1. а за остале наведене написати да су укључене у цену склопа? Ово питање се односи на све средњенапонске ћелије, НН блокове односно НН разводне ормане, постројења фреквентних претварача, ормана надзорно-управљачке опреме (ормана управљања, комуникационе опреме, дистрибуираних излаза и улаза, команди пулт са дистрибуираним U/I PLC-ом), разводне ормане на погонској станици.

ОДГОВОР 8

За Наручиоца је прихватљиво уписати само цену склопа, а за цене компоненти навести да су укључене у цену склопа.

ПИТАЊЕ 9

Да ли је за Наручиоца прихватљиво, ако се уписује за захтевану опрему, дати назив и техничке карактеристике само важнијих делова склопа као што су микропроцесорска заштита, мерни трансформатори... а за ситније компоненте навести да ће назив и техничке карактеристике одредити произвођач ћелије?

ОДГОВОР 9

За Наручиоца је прихватљиво, ако се уписује за захтевану опрему, дати назив и техничке карактеристике само важнијих делова склопа као што су микропроцесорска заштита, мерни трансформатори... а за ситније компоненте навести да ће назив и техничке карактеристике одредити произвођач ћелије?

ПИТАЊЕ 10

Да ли је за Наручиоца прихватљиво, ако се уписује за захтевану опрему, да се назив производа и земља порекла даје само за важније делове склопа као што су микропроцесорска заштита, мерни трансформатори... а да се за ситније компоненте наведу подаци производа ћелије ("у оквиру склопа")?

ОДГОВОР 10

За Наручиоца је прихватљиво, ако се уписује за захтевану опрему, да се назив производа и земља порекла даје само за важније делове склопа као што су микропроцесорска заштита, мерни трансформатори... а да се за ситније компоненте наведу подаци производа ћелије ("у оквиру склопа").

ПИТАЊЕ 11

У конкурсној документацији у тачки 3.1. у напомени стоји:

"- Понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопију ИСО стандарда производа (из серије 9001), чији рок важности није истекао.

- Уколико понуђач нуди одговарајућа, а не захтевана добра, дужан је да уз понуду достави извод из каталога ПРОИЗВОЂАЧА понуђених добара са обележеним понуђеним ставкама у складу са захтеваним позицијама из Образца структуре цене, којим се доказује да понуђена добра одговарају захтеваним техничким карактеристикама."

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се приложи важећи ISO сертификат само за ставке где се нуде одговарајућа добра, а не и захтевана добра?

ОДГОВОР 11

За Наручиоца је прихватљиво да се приложи важећи ISO сертификат само за ставке где се нуде одговарајућа добра, а не и захтевана добра.

ПИТАЊЕ 12

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се за назив произвођача и земљу порекла упишу подаци производа склопа (ормана) - понуђача који је асемблирао орман и да се приложи његов ISO сертификат а да се за компоненте које се утвђују дају изводи из каталога за позиције где се нуде одговарајућа а не захтевана добра како је и тражено конкурсном документацијом?

ОДГОВОР 12

Прихватљиво је да се за назив производа и земљу порекла упишу подаци производа склопа (ормана) – понуђача који је асемблирао орман и да се приложи његов ISO сертификат, уколико нуди захтевана добра из конкурсне документације. За компоненте, где се нуде одговарајућа, а не захтевана добра како је и тражено конкурсном документацијом, потребно је приложити изводе из каталога и ISO сертификат.

ПИТАЊЕ 13

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се код испоруке презентира само JCI ћелије као склопа јер је то искључиво могуће?

ОДГОВОР 13

За Наручиоца је прихватљиво да се код испоруке презентира само JCI ћелије као склопа.

Одговори на питања су саставни део конкурсне документације.

Понуда за предметну јавну набавку мора бити сачињена у складу са одговорима на питања за JH/4000/0384/2018.



Комисија именована Решењем бр. 12.01.-
237689/3-18 од 13.05.2018. год.