

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице број 2
Број: 12.01.94109/ ~~17~~-18
Београд, 22-03-2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку број ЈН/1000/0591/2017, за јавну набавку услуга „Санација буке као последица рада трансформатора у ТС 10/0,4 kV” даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ БР. 5

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1

Одговор у коме тврдите да опрема мора бити еталонирана од акредитоване лабораторије а не од лабораторије која има само доказ о следљивости мерења што је наводно само један од подзахтева стандарда за лабораторије за еталонирање инструмената.

1. Национална Лабораторија Дирекције за мере и драгоцене метале има највиши ниво калибрације у држави Србији. Друге две лабораторије које преузимају следљивост од националне лабораторије су ТОЦ и делимично ИМС. ИМС делимично зато што је није у могућности да изврши еталонирање кондезаторског микрофона већ су корисници упућени на Националну лабораторију за еталонирање.
2. Све лабораторије које имају уверења Дирекције за мере и драгоцене метале уредно су акредитоване код АТС-а по већ поменутих документима.
3. Све лабораторије које имају уверења Дирекције за мере и драгоцене метале су такође овлашћене од стране одговарајућег Министарства за мерења буке у животној средини.

На основу претходног јасно следи да опрема еталонирана код Дирекције за мере и драгоцене метале неспорно мора бити прихваћена, а ако не буде Ви ћете бити први у историји Србије и Југославије који није прихватио уверења Дирекције за мере и драгоцене метале.

Доказ да недовољна следљивост мерења већ и други захтеви по којима се акредитује лабораторија је апсурдан јер се ради о Националној лабораторији која је по свом постојању изнад свих лабораторија. Многе државе у Европи немају Акредитационо тело, али имају националну лабораторију, пример: Шведска, Аустрија, Мађарска.

ОДГОВОР 1

Наручилац је, у намери да испита прихватљивост навода заинтересованог лица, обавио телефонске разговоре и консултације са надлежнима из Министарства за заштиту животне средине, Одсек за буку и са надлежнима из Дирекције за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ), Одсек за акустику у којима су констатовали да ДМДМ није акредитована за еталонирање опреме за мерење буке у животној средини, иако имају доказе о следивости мерења у поступку еталонирања,

те да, како је већ важећим Правилником о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке („Службени гласнику РС“, бр. 72/2010 од 08.10.2010. године) регулисано да опрема мора да буде еталонирана сваке две године од стране акредитоване лабораторије, значи да опрема еталонирана од стране ДМДМ представља опрему која је еталонирана од стране неакредитоване лабораторије.

У складу са наведеним и већ датим појашњењима Наручилац остаје при захтеву да опрема мора бити еталонирана од стране акредитоване лабораторије, што је и императивна норма (није факултативна нити алтернативна) наведеног Правилника.

Одговори на питања су саставни део конкурсне документације.

Понуда за предметну јавну набавку мора бити сачињена у складу са одговорима на питања за ЈН/1000/0591/2017.

Комисија именована Решењем бр. 12.01.-
447641/3-17 од 14.09.2017. године



Александар