

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
УПРАВА ЈП ЕПС

Балканска 13

Број: 12.01.22701/6-19

Београд, 18-01-2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку број ЈН/4000/0384/2018, за јавну набавку добара - **Набавка електро опреме за транспортере Б – 1600, пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за поље „Е“**, даје:

#### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ БР. 6

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

#### **ПИТАЊЕ 1**

У опису позиције 15.3.1. „Рударски савитљиви кабл са изолацијом и плаштом од гуме 0.6/1KV Тип: NFK ЕрN55 ЕрN50 12x1.5 или одговарајући, Наручилац наводи две врсте кабла, ЕрN55 и ЕрN50, молимо Вас да се недвосмислено прецизира врста кабла.

#### **ОДГОВОР 1**

У опису позиције 15.3.1. „Рударски савитљиви кабл са изолацијом и плаштом од гуме 0.6/1KV Тип: NFK ЕрN55 ЕрN50 12x1.5 или одговарајући“, треба да стоји ознака кабла ЕрN50.

Наручилац ће кроз прву измену конкурсне документације навести тачну ознаку у Обрасцу структуре цене.

#### **ПИТАЊЕ 2**

У опису позиције 15.3.2. „Рударски савитљиви кабл са изолацијом и плаштом од гуме, 0.6/1KV Тип: NFK ЕрN55 ЕрN50 12x1 или одговарајући“, Наручилац наводи две врсте кабла, ЕрN55 и ЕрN50, молимо Вас да се недвосмислено прецизира врста кабла.

#### **ОДГОВОР 2**

У опису позиције 15.3.2. „Рударски савитљиви кабл са изолацијом и плаштом од гуме, 0.6/1KV Тип: NFK ЕрN55 ЕрN50 12x1 или одговарајући“, треба да стоји ознака кабла ЕрN50.

Наручилац ће кроз прву измену конкурсне документације навести тачну ознаку у Обрасцу структуре цене.

#### **ПИТАЊЕ 3**

У опису позиције 15.3.3. „Рударски савитљиви кабл са изолацијом и плаштом од гуме 0.6/1KV

Тип: NFK ЕрN55 ЕрN50 12x2.5 или одговарајући" Наручилац наводи две врсте кабла, ЕрN55 и ЕрN50, молимо Вас да се недвосмислено прецизира врста кабла.

### **ОДГОВОР 3**

У опису позиције 15.3.3. „Рударски савитљиви кабл са изолацијом и плаштом од гуме 0.6/1KV Тип: NFK ЕрN55 ЕрN50 12x2.5 или одговарајући" треба да стоји ознака кабла ЕрN50.

Наручилац ће кроз прву измену конкурсне документације навести тачну ознаку у Обрасцу структуре цене.

Одговори на питања су саставни део конкурсне документације.

Понуда за предметну јавну набавку мора бити сачињена у складу са одговорима на питања за ЈН/4000/0384/2018.

Комисија именована Решењем бр. 12.01.-  
237689/3-18 од 13.05.2018. год.

