

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица царице Милице број 2

Број: 12.01. *472 868/13-17*

Београд, 01-12-2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, за јавну набавку добара „Трансформатор 4AT”, број ЈН/3000/1943/2017, на захтев заинтересованих лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр.1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: У конкурсној документацији по ЈН/3000/1943/2017, у додатним условима, под тачком 5.2; 5.3; 5.4; навели сте да уколико понуђач није и произвођач, произвођач испуњава додатне услове (што је и нормално):

Пословни капацитет:

5.1. Да је понуђач у последњих пет година (2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 године), до истека рока за подношење понуда испоручио најмање 5 (словима: пет) трофазних блок трансформатора називног напона минимум 220kV и снаге 300MVA или веће

5.2. Да понуђач и произвођач уколико понуђач није и произвођач поседује важећи сертификат за систем менаџмента квалитетом ISO 9001

5.3. Да понуђач и произвођач уколико понуђач није и произвођач поседује важећи сертификат за систем управљања заштитом животне средине ISO14001

5.4. Да понуђач и произвођач уколико понуђач није и произвођач...

ПИТАЊЕ: Молим да додатни услов под тачком 5.1. има исти третман као и под тачком 5.2; 5.3; 5.4; односно да пише: „Да је понуђач и произвођач уколико понуђач није и произвођач у последњих пет година (2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 године), до истека рока за подношење понуда испоручио најмање 5 (словима: пет) трофазних блок трансформатора називног напона минимум 220kV и снаге 300MVA или веће.

Квалитет трансформатора обезбеђује произвођач а не понуђач.

ОДГОВОР 1: Прилоком израде конкурсне документације дошло је до техничке грешке и у складу са тим биће извршена измена конкурсне документације.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

ПИТАЊЕ 2: У вези са тачком 4.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона у тачки 6.3.2 на страни 51 од 97 тражите важећи сертификат о акредитацији лабораторије за испитивање наведена у тачки „7.2. Испитивање блок трансформатора“.

Молимо вас за појашњење да ли је потребно, да је тај лабораториј акредитован за сва мерења наведена у тачки „7.2. Испитивање блок трансформатора“, односно за која мерења из неведене тачке 7.2 треба да је лабораториј акредитован и по ком стандарду?

ОДГОВОР 2: Испитна лабораторија произвођача трансформатора мора да је акредитована за захтевана испитивања из програма ФАТ-а , која се обављају у испитној лабораторији .

Стандард акредитације је ISO/IEC 17025-2006 или одговарајући.

КОМИСИЈА ЈН/3000/1943/2017

