

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

УПРАВА ЈП ЕПС

Улица царице Милице број 2

Број: 12.01.-*94109/6-18*

Београд,

15 -03- 2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку број JH/1000/0591/2017, за јавну набавку услуга „Санација буке као последица рада трансформатора у ТС 10/0,4 kV“ даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ БР. 2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1

На страни 9. тендерске документације у делу који се односи на пословни капацитет услов за понуђаче је акредитација за одређивање звучне снаге звучног извора у складу са стандардима SRPS EN ISO 3744 и SRPS EN ISO 3746. Чињеница је да одређивање звучне снаге у трафостаницама типа 10/0,4 kV које се по правилу налазе у малим просторијама у стамбеним или стамбено-пословним објектима није могуће урадити, јер мерење захтева простор око трансформатора који у овом случају свакако мора бити и безбедан, па је закључак да мерење није могуће спровести услед недостатка простора у самој трафостаници, односно трафобоксу.

Да ли је, поред горе наведених стандарда SRPS EN ISO 3744 и SRPS EN ISO 3746 потребно применити нека друга испитивања која би на адекватан начин покрила горе наведену потенцијалну ситуацију?

ОДГОВОР 1

Није потребно мерење звучне снаге у ТС 10/0,4kV где није ни могуће извршити одређивање звучне снаге због безбедности и простора, али где услови дозвољавају вршиће се мерења. С обзиром да у свим трафостаницама које су ван објекта, односно самосталне, може се мерити извор, али за ТС 10/0,4kV које су у објекту, за које није могуће извршити мерење извора, потребно је извршити мерење животне средине за дан, вече и ноћ.

Испитивање је потребно урадити у складу са стандардима наведеним у тачки 3.2.1 конкурсне документације.

Одговори на питања су саставни део конкурсне документације.

Понуда за предметну јавну набавку мора бити сачињена у складу са одговорима на питања за JH/1000/0591/2017.

