

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице број 2
Број: 12.01.253812/13- 17
Београд, 06 -11- 2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, број ЈН/8200/0122/2017, за јавну набавку радова „Грађевински радови на одржавању ТС 110kV и ТС 35kV " даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ БР. 2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1

У техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене, позиција 18. Монтажа новог хоризонталног олука. Позиција подразумева набавку, испоруку и уградњу потребног материјала, за све партије, није наведено од ког материјала су хоризонтални олуци и које су димензије. Да би као потенцијални понуђачи могли да дамо цену за ову позицију потребно је да нам разјасните од ког материјала су хоризонтални олуци и која је њихова димензија.

ОДГОВОР 1

Нови хоризонтални олуци који су предвиђени у техничкој спецификацији под позицијом 18. у свим партијама, су поцинковани, дебљине лима 0,55, са максимално развијеном ширином 0,5 метара.

Одговори на питања су саставни део конкурсне документације.

Понуда за предметну јавну набавку мора бити сачињена у складу са одговорима на питања за ЈН/8200/0122/2017.

Комисија именована Решењем бр.12.01.-
253812/13-17 од 06.06.2017. године

