

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Балканска 13, 11000 Београд

Број: 2.5.13.2 - E0701- 46335/¹/₁ - 19
Датум: 01.02.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку бр. **ЈНО/1000/0025/2018 (397/2018) - Лична заштитна опрема – остала заштитна опрема за потребе Техничких центара**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 05
у вези са припремањем понуде

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

Питање 1:

Ставка 12, Кутија за електроизолационе рукавице

У техничкој документацији као намена је наведено да Кутија служи за складиштење електроизолационих рукавица и штити од оштећења. Како у траженој димензији кутије (422x160x46) не могу да се складиште рукавице класе 4 због своје дебљине и самим тим габарита, а да при том остану неоштећене, молимо Вас да дозволите да се понуди и Кутија већих димензија, како би била адекватна и за рукавице класе 4, а све у складу са осталим траженим карактеристикама у погледу материјала и дизајна.

Одговор 1:

У предметној конкурсној документацији за Ставку 12, Кутија за електроизолационе рукавице је већ наведено да су могућа одступања у димензијама кутије од + - 10%.

Питање 2:

Ставка 22, Вакуумски тестер за рукавице

Како Вакуумски тестер због навлачења електроизолационих рукавица мора имати обим од 120-135 mm, како је и тражено у Конкурсној документацији, висина Тестера није дефинисана тачно одређеном вредношћу и она варира од произвођача до произвођача, и утиче искључиво на тежину. Тражена висина у техничкој документацији је 160 mm, која подиже тежину тестера изнад 600g, а тражено је да буде до 600g. Да ли дозвољавате да се понуде Тестери чија је висина до 135 mm, а тежина око 500g, који испуњавају све друге захтеве из техничке документације, а при том су много лакши за манипулисање, чиме бисте поступили по Начелу обезбеђивања конкуренције, члан 10 ЗЈН.

Одговор 2:

Могу се понудити вакуумски тестери за рукавице димензија обима 120-135 mm и висине 135 mm + - 10%, тежине максимално 600 гр. Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у складу са Законом о јавним набавкама.

Питање 3:

Ставка 5, Штитник за лице и очи од електричног лука - заштитни визир

У техничкој документацији су захтевани стандарди SRPS EN 166, SRPS EN 170 i SRPS EN 175. Прва два стандарда се односе на визире са провидним стаклом, како је и тражено у техничкој спецификацији, док се трећи стандард, SRPS EN 175, односи на затамњена стакла на варилачким маскама. Очигледно је Наручилац направио превид у техничкој спецификацији, те Вас молимо да се, кроз измену Конкурсне документације, неодговарајући стандард избрише.

Одговор 3:

Наручилац прихвата сугестије заинтересованог лица, избрисаће неодговарајући стандард SRPS EN 175 и извршиће измену Конкурсне документације у складу са Законом о јавним набавкама.

Понуде за предметну јавну набавку бр. ЈНО/1000/0025/2018 (397/2018) је потребно слати у складу са одговорима на питања.



Доставити:

- 2.5.13.2. - Комисији – Агатон Милошевић (папирно и електронски)
- Е.07.01. - Писарници