

 Додатне информације и појашњења	Ознака формулара QF-G-029
Број страна 1/1	

аЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица Балканска 13

Број: *201-207274/12-18*

Београд, *08 -11- 2018*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку „Утицај прикључења обновљивих извора електричне енергије на рад дистрибутивног система“, JH/1000/0022/2018 на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**
Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: “У вези JH/1000/0022/2018 постављамо питање за појашњење услова за испуњење техничког капацитета:

- можете ли прецизно дефинисати захтев за „континуалним мерењем напона“ јер постоји више могућих решења, те није јасно на шта се тачно овај захтев односи?”

ОДГОВОР 1:

Услов за испуњење додатног услова, односно техничког капацитета је поседовање преносног уређаја за мерење квалитета напона класе А, класе тачности 0,2 према стандарду IEC 61000-4-30, као што је наведено у конкурсној документацији за предметну јавну набавку. Овај уређај мора бити у могућности да снима у меморију тренутне вредности напона и струја (таласне облике) непрекидно, тј. континуално током трајања мерења на свакој од локација. У временском домену, “континуално” се односи на непрекидно снимање таласног облика 3 напона и 3 струје минималном резолуцијом од 512 тачака по периоди, по свакој периоди сигнала током трајања мерења.



КОМИСИЈА ЗА JH/1000/0022/2018

Славољуб Јаков